



MAPAMENTO DOS EFEITOS FÍSICOS
 TRECHO RIB. PRETO/REPLAN - EST. METEOROLÓGICA DE RIB. PRETO
 CON. PORTO BELO II - Km 232+350
 CON. PORTO BELO I - Km 232+500
 RECREIO SÃO LAZARO - Km 233+600
 ESCALA 1:10.000
 ABRIL/2009

PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A.
 POLIDUTO SEDA - UBERABA / TAUBATÉ
 ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCOS



CENÁRIO	PERÍODO	NÍVEL DE INTERESSE (m)	DISTÂNCIA (m)	TRAÇO
INCÊNDIO EM POÇA	Noite	3,0 kW/m ²	395,50	—
SOBREPRESSÃO	Noite	0,05 bar	297,78	—

Legenda:
 CENÁRIO DE INCÊNDIO EM POÇA (3,0 kW/M²): ALCOOL BOMBADO - FENDA ANGULAR 45°;
 CENÁRIO DE SOBREPRESSÃO (0,05 bar): GASOLINA BOMBADA - RUPTURA;

Notas:

Legenda:

- Diretriz do Poliduto
- Km Marco de Quilometragem
- VES Válvula