



PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A.
ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCOS
POLIDUTO SEDA - UBERABA / TAUBATÉ



CENÁRIO	PERÍODO	NÍVEL DE INTERESSE (m)	DISTÂNCIA (m)	TRAÇO
INCÊNDIO EM POÇA	Noite	3,0 kW/m ²	384,99	
SOBREPRESSÃO	Noite	0,05 bar	244,17	

Legenda:

Notas:
 CENÁRIO DE INCÊNDIO EM POÇA (3,0 kW/M²): ALCOL BOMBEADO - FENDA ANGULAR 45°;
 CENÁRIO DE SOBREPRESSÃO (0,05 bar): GASOLINA BOMBEADA - RUPTURA.

Legenda:	Ícone	Descrição
		Diretriz do Poliduto
		Marco de Quilometragem
		Válvula