



MAPAMENTO DOS EFEITOS FÍSICOS
TRECHO RIB. PRETO/REPLAN - EST. METEOROLÓGICA DA REPLAN

PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A.
POLIDUTO SEDA - UBERABA / TAUBATÉ
ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCOS



CENÁRIO	PERÍODO	NÍVEL DE INTERESSE	DISTÂNCIA (m)	TRAÇO
INCÊNDIO EM POÇA	Noite	3,0 kW/m ²	384,99	
SOBREPRESSÃO	Noite	0,05 bar	244,17	

Legenda:

Notas:
CENÁRIO DE INCÊNDIO EM POÇA (3,0 kW/M²): ALCOOL BOMBEADO - FENDA ANGULAR 45°;
CENÁRIO DE SOBREPRESSÃO (0,05 bar): GASOLINA BOMBEADA - RUPTURA;

Legenda:
Diretriz do Poliduto
Marco de Quilometragem
Válvula