



MAPAMENTO DOS EFEITOS FÍSICOS
TRECHO RIB. PRETO/REPLAN - EST. METEOROLÓGICA DA REPLAN

PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A.
POLÍDUTO SEDA - UBERABA / TAUBATÉ
ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCOS



CENÁRIO	PERÍODO	NÍVEL DE INTERESSE	DISTÂNCIA (m)	TRAÇO
INCÊNDIO EM POÇA	Noite	3,0 kW/m ²	384,99	
SOBREPRESSÃO	Noite	0,05 bar	244,17	

Legenda:
CENÁRIO DE INCÊNDIO EM POÇA (3,0 kW/M²): ALCOL BOMBADO - FENDA ANGULAR 45°;
CENÁRIO DE SOBREPRESSÃO (0,05 bar): GASOLINA BOMBADA - RUPTURA;

Legenda:	
	Diretriz do Poliduto
	Limite do Município
	Marco de Quilometragem
	Válvula