



Legenda:

Diretriz do Poliduto

Limite do Município

Marco de Quilometragem

Válvula



Notas:

CENÁRIO DE INCÊNDIO EM POÇA (3,0 KW/m²): ALCOOL BOMBEADO - FENDA ANGULAR 45°;
 CENÁRIO DE SOBREPRESSÃO (0,05 bar): GASOLINA BOMBEADA - RUPTURA;

Legenda:

CENÁRIO	PERÍODO	NÍVEL DE INTERESSE	DISTÂNCIA (m)	TRAÇO
INCÊNDIO EM POÇA	Noite	3,0 KW/m ²	384,99	
SOBREPRESSÃO	Noite	0,05 bar	244,17	



PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A.
 POLIDUTO SEDA - UBERABA / TAUBATÉ
 ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCOS

MAPAMENTO DOS EFEITOS FÍSICOS
 TRECHO RIB. PRETO/REPLAN - EST. METEOROLÓGICA DA REPLAN
 RESIDÊNCIAS - Km 317+600

ESCALA 1:10.000

ABRIL/2009

07-A