



**Legenda:**

Diretriz do Poliduto

**Km**

Marco de Quilometragem



Válvula

**Notas:**

CENÁRIO DE INCÊNDIO EM POÇA (3,0 KW/m²): ALCÓOL BOMBEADO - FENDA ANGULAR 45°;  
 CENÁRIO DE SOBREPRESSÃO (0,05 bar): GASOLINA BOMBEADA - FENDA HORIZONTAL IMPINGEMENT;

**Legenda:**

CENÁRIO	PERÍODO	NÍVEL DE INTERESSE	DISTÂNCIA (m)	TRAÇO
INCÊNDIO EM POÇA	Noite	3,0 KW/m²	398,43	
SOBREPRESSÃO	Noite	0,05 bar	181,57	



**PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A.**

POLIDUTO SEDA - UBERABA / TAUBATÉ

**ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCOS**

MAPEAMENTO DOS EFEITOS FÍSICOS  
 TRECHO REPLAN/TAUBATÉ - EST. METEOROLÓGICA DA REPLAN  
 BAIRRO CARLOS GOMES - Km 360+160  
 BAIRRO MONTE BELO - Km 360+800

ESCALA 1:10.000

ABRIL/2009

10