



MAPAMENTO DOS EFEITOS FÍSICOS  
 TRECHO REPLAN/TAUBATÉ - EST. METEOROLÓGICA DA REPLAN  
 BAIRRO VILA PEREIRA - Km 440+600  
 CACHOEIRA BAIXA II - Km 440+600  
 CACHOEIRA BAIXA I - Km 441+600

**PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A.**  
 POLÍDUTO SEDA - UBERABA / TAUBATÉ  
 ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCOS



INCÊNDIO EM POÇA	Notas	PERÍODO	NÍVEL DE INTERESSE	DISTÂNCIA (m)	TRAÇO
SOBREPRESSÃO	0,05 bar		162,00		
	3,0 kW/m <sup>2</sup>		330,96		

**Legenda:**  
 CENÁRIO DE INCÊNDIO EM POÇA (3,0 kW/M<sup>2</sup>): GASOLINA BOMBADA - FENDA ANGULAR 45°;  
 CENÁRIO DE SOBREPRESSÃO (0,05 bar): GASOLINA BOMBADA - RUPTURA;

**Notas:**  
 CENÁRIO DE INCÊNDIO EM POÇA (3,0 kW/M<sup>2</sup>): GASOLINA BOMBADA - FENDA ANGULAR 45°;  
 CENÁRIO DE SOBREPRESSÃO (0,05 bar): GASOLINA BOMBADA - RUPTURA;

**Legenda:**  
 Diretriz do Políduto  
 Marco de Quilometragem  
 Válvula