



16

ESCALA 1:6000

ABRIL/2009

MAPAMENTO DOS EFEITOS FÍSICOS

TRECHO REPLAN/TAUBATÉ - EST. METEOROLÓGICA DA REVAP

**PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A.**

**POLIDUTO SEDA - UBERABA / TAUBATÉ**

**ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCOS**



INCÊNDIO EM POÇA	Notte	3,0 kV/m <sup>2</sup>	330,96	162,00
SOBREPRESSÃO	Notte	0,05 bar		

Legenda:

Notas:

CENÁRIO DE INCÊNDIO EM POÇA (3,0 kV/m<sup>2</sup>): GASOLINA BOMBADA - FENDA ANGULAR 45°;

CENÁRIO DE SOBREPRESSÃO (0,05 bar): GASOLINA BOMBADA - RUPTURA;

Legenda:

	Diretriz do Poliduto
	Marco de Quilometragem
	Válvula