



MAPAMENTO DAS VULNERABILIDADES  
 TRECHO RIB. PRETO/REPLAN - EST. METEOROLÓGICA DE RIB. PRETO  
 CON. PORTO BELO II - Km 232+500  
 CON. PORTO BELO I - Km 232+500  
 RECREIO SÃO LAZARO - Km 233+600  
 ESCALA 1:10.000  
 ABRIL/2009

**PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A.**  
 POLIDUTO SEDA - UBERABA / TAUBATÉ  
 ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCOS



PROBABILIDADE DE LETALIDADE	FAIXA (m)	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA
1%	245,24	(Incêndio em poça 18,3kV/m <sup>2</sup> ) Alcool Bombado - Fenda Angular 45°
50%	202,88	(Incêndio em poça 36,1kV/m <sup>2</sup> ) Alcool Bombado - Fenda Angular 45°
99%	182,83	(Incêndio em poça 71,2 kV/m <sup>2</sup> ) Alcool Bombado - Fenda Angular 45°
FLASHFIRE (LII)	230,66	Gasolina Bombada - Ruptura

**Legenda:**

- Diretriz do Poliduto
- Marco de Quilometragem
- Válvula