








**Legenda:**

-  Diretriz do Polduto
-  Marco de Quilometragem
-  Válvula

PROBABILIDADE DE LETALIDADE	FAIXA (m)	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA
1% (Incêndio em poça 18,3kW/m <sup>2</sup> ) Alcool Bombeado - Fenda Angular 45°	245,24	
50% (Incêndio em poça 36,1kW/m <sup>2</sup> ) Alcool Bombeado - Fenda Angular 45°	202,88	
99% (Incêndio em poça 71,2 kW/m <sup>2</sup> ) Alcool Bombeado - Fenda Angular 45°	182,83	
FLASHFIRE (LII) Gasolina Bombeada - Ruptura	230,66	



**PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A.**  
 POLIDUTO SEDA - UBERABA / TAUBATÉ  
 ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCOS

MAPEAMENTO DAS VULNERABILIDADES  
 TRECHO RIB. PRETO/REPLAN - EST. METEOROLÓGICA DE RIB. PRETO  
 VILA SIBILA - Km 235+200  
 VILA ANIBAL - Km 235+275  
 JARDIM DORNELES - Km 236+800  
 JARDIM INDEPENDENCIA - Km 237+150  
 JARDIM JANDIRA - Km 237+500

