











Legenda:

-  Diretriz do Poliduto
-  Limite do Município
-  Marco de Quilometragem
-  Válvula

PROBABILIDADE DE LETALIDADE	FAIXA (m)	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA
1% (Incêndio em poça 18,3kW/m ²) Alcool Bombado - Fenda Angular 45°	243,52	
50% (Incêndio em poça 36,1kW/m ²) Alcool Bombado - Fenda Angular 45°	202,97	
99% (Incêndio em poça 71,2 kW/m ²) Gasolina Bombada - Ruptura	178,12	
FLASHFIRE (LI) Gasolina Bombada - Ruptura	200,12	



PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A.

POLIDUTO SEDA - UBERABA / TAUBATÉ
ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCOS

MAPEAMENTO DAS VULNERABILIDADES
TRECHO RIB. PRETO/REPLAN - EST. METEOROLÓGICA DA REPLAN
RESIDÊNCIAS - Km 309+100
ESCALA 1:10.000 ABRIL/2009 05