



**Legenda:**

- Diretriz do Poliduto
- Marco de Quilometragem
- Válvia

PROBABILIDADE DE LETALIDADE	FAIXA (m)	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA
1% (Incêndio em poça 18,3kW/m <sup>2</sup> ) Alcool Bombeado - Fenda Angular 45°	243,52	
50% (Incêndio em poça 36,1kW/m <sup>2</sup> ) Alcool Bombeado - Fenda Angular 45°	202,97	
99% (Incêndio em poça 71,2 kW/m <sup>2</sup> ) Gasolina Bombeada - Ruptura	178,12	
FLASHFIRE (UI) Gasolina Bombeada - Ruptura	200,12	

**ITSEMAP**

**PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A.**  
 POLIDUTO SEDA - UBERABA / TAUBATÊ  
 ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCOS

MAPAMENTO DAS VULNERABILIDADES  
 TRECHO RIB. PRETO/REPLAN - EST. METEOROLÓGICA DA REPLAN  
 LOUIS DREYFUS COMMODITIES - Km 313+718  
 CHACARAS - Km 314+600

ESCALA 1:10.000  
 ABRIL/2009

06