








**Legenda:**

-  Diretriz do Poliduto
-  Marco de Quilometragem
-  Válvula

PROBABILIDADE DE LETALIDADE	Faixa (m)	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA
1% (Incêndio em poça 18,3kW/m <sup>2</sup> ) Alcool Bombado - Fenda Angular 45°	243,52	
50% (Incêndio em poça 36,1kW/m <sup>2</sup> ) Alcool Bombado - Fenda Angular 45°	202,97	
99% (Incêndio em poça 71,2 kW/m <sup>2</sup> ) Gasolina Bombada - Ruptura	178,12	
FLASHFIRE (LII) Gasolina Bombada - Ruptura	200,12	



**PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A.**  
 POLIDUTO SEDA - UBERABA / TAUBATÉ  
 ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCOS

MAPEAMENTO DAS VULNERABILIDADES  
 TRECHO RIB. PRETO/REPLAN - EST. METEOROLÓGICA DA REPLAN  
 RESIDÊNCIAS - Km 324+000

ESCALA 1:10.000      ABRIL/2009      08