








Legenda:

-  Diretriz do Poliduto
-  Marco de Quilometragem
-  Válvula

PROBABILIDADE DE LETALIDADE	FAIXA (m)	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA
1% (Incêndio em poça 18,3kW/m ²) Alcool Bombeado - Fenda Angular 45°	265,72	
50% (Incêndio em poça 36,1kW/m ²) Alcool Bombeado - Fenda Angular 45°	227,35	
99% (Incêndio em poça 71,2 kW/m ²) Alcool Bombeado - Fenda Angular 45°	204,37	
FLASHFIRE (LII) Gasolina Bombeada - Ruptura	146,73	



PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A.
 POLIDUTO SEDA - UBERABA / TAUBATÉ
 ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCOS

MAPEAMENTO DAS VULNERABILIDADES
 TRECHO REPLAN/TAUBATÉ - EST. METEOROLÓGICA DA REPLAN
 BAIRRO TANQUINHO - Km 355+000