



**Legenda:**

— Diretriz do Poliduto

**Km**

Marco de Quiilometragem



Válvula

PROBABILIDADE DE LETALIDADE	FAIXA (m)	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA
1% (Incêndio em poça 18,3kW/m2) Alcool Bombeado - Fenda Angular 45°	265,72	
50% (Incêndio em poça 36,1kW/m2) Alcool Bombeado - Fenda Angular 45°	227,35	
99% (Incêndio em poça 71,2 kW/m2) Alcool Bombeado - Fenda Angular 45°	204,37	
FLASHFIRE (LJ) Gasolina Bombeada - Ruptura	146,73	



**PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A.**

POLIDUTO SEDA - UBERABA / TAUBATÉ

**ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCOS**

MAPEAMENTO DAS VULNERABILIDADES

TRECHO REPLAN/TAUBATÉ - EST. METEOROLÓGICA DA REPLAN

BAIRRO CARLOS GOMES - Km. 360+160

BAIRRO MONTE BELO - Km 360+800

ESCALA 1:10.000

ABRIL/2009

10