



<b>MAPAMENTO DAS VULNERABILIDADES</b> TRCHO REPLAN/TAUBATÉ - EST. METEOROLÓGICA DA REPLAN BARRO VILA PEREIRA - Km 440+600 CACHOEIRA BAIXA II - Km 440+600 CACHOEIRA BAIXA I - Km 441+600	
<b>ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCOS</b> POLIDUTO SEDA - UBERABA / TAUBATÉ <b>PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A.</b>	
	Gasolina Bombada - Ruptura FLASHFIRE (LI) 146,73
	Alcool Bombado - Fenda Angular 45° (Incêndio em poça 71,2 kW/m2) 99% 204,37
	Alcool Bombado - Fenda Angular 45° (Incêndio em poça 36,1 kW/m2) 50% 227,35
	Alcool Bombado - Fenda Angular 45° (Incêndio em poça 18,3 kW/m2) 1% 265,72
<b>REPRESENTAÇÃO GRÁFICA</b>	<b>FAIXA (m)</b> <b>PROBABILIDADE</b>

**Legenda:**

- Diretriz do Poliduto
- Marco de Quilometragem
- Válvula