







**Legenda:**

-  Diretriz do Poliduto
-  Marco de Quilometragem
-  Válvula

PROBABILIDADE DE LETALIDADE	FAIXA (m)	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA
1% (Incêndio em poça 18,3kW/m <sup>2</sup> ) Gasolina Bombeada - Fenda Angular 45°	156,26	
50% (Incêndio em poça 36,1kW/m <sup>2</sup> ) Alcool Bombeado - Furo Angular 45°	145,17	
99% (Incêndio em poça 71,2 kW/m <sup>2</sup> ) Gasolina Bombeado - Fenda Angular 45°	72,20	
FLASHFIRE (LI) Gasolina Bombeada - Fenda Horizontal	79,20	



**PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A.**  
 POLIDUTO SEDA - UBERABA / TAUBATÉ  
 ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCOS

MAPEAMENTO DAS VULNERABILIDADES  
 TRECHO REPLAN/TAUBATÉ - EST. METEOROLÓGICA DE TAUBATÉ  
 BAIRRO PEÃO - Km 461+350

ESCALA 1:10.000

ABRIL/2009