








Legenda:

-  Diretriz do Poliduto
-  Marco de Quilometragem
-  Válvula

PROBABILIDADE DE LETALIDADE	FAIXA (m)	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA
1% (Incêndio em poça 18,3KW/m ²) Gasolina Bombada - Fenda Angular 45°	156,26	
50% (Incêndio em poça 36,1KW/m ²) Alcool Bombado - Furo Angular 45°	145,17	
99% (Incêndio em poça 71,2 KW/m ²) Gasolina Bombado - Fenda Angular 45°	72,20	
FLASHFIRE (LIJ) Gasolina Bombada - Fenda Horizontal	79,20	



PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A.
 POLIDUTO SEDA - UBERABA / TAUBATÉ
 ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCOS

MAPEAMENTO DAS VULNERABILIDADES
 TRECHO REPLAN/TAUBATÉ - EST. METEOROLÓGICA DE TAUBATÉ
 BAIRRO JARDIM ITAMARATI - Km 518+500
 ESCALA 1:10.000 ABRIL/2009 15