NOTAS :

1_ DIMENSÕES EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE INDICADO.

2_ CONCRETO ESTRUTURAL E FATOR ÁGUA/CIMENTO
- (ESTACA RAIZ) fck = 25 MPa – FATOR ÁGUA/CIMENTO ≤ 0,60
- (BLOCOS) fck = 25 MPa – FATOR ÁGUA/CIMENTO ≤ 0,60
- (PILARES) fck = 25 MPa – FATOR ÁGUA/CIMENTO ≤ 0,60
- (ENCONTROS) fck = 25 MPa – FATOR ÁGUA/CIMENTO ≤ 0,60
- (VIGAS, LAJES E TRANSV.) fck = 35 MPa – FATOR ÁGUA/CIMENTO ≤ 0,45
- (LAJOTAS PREMOLDADAS) fck = 20 MPa – FATOR ÁGUA/CIMENTO ≤ 0,60
- (CONCRETO SIMPLES) fck = 15 MPa – FATOR ÁGUA/CIMENTO ≤ 0,60

3_ AÇO DE ARMADURA PASSIVA: CA – 50

4_ AÇO DE ARMADURA ATIVA: CP–190/RB

5_ COBRIMENTO DAS ARMAÇÕES
ESTACAS, BLOCOS E ENCONTROS: C = 4,00cm
– PILARES E TRAVESSAS: C = 3,0cm
– VIGAS, LAJES E TRANSVERSINAS: C = 3,0cm

6_ AS COTAS DE NÍVEL NA SUPERESTRUTURA CORRESPONDEM A ESTRUTURA EM OSSO (TOPO DA LAJE).

7_ TREM–TIPO – TB–360kN (NBR–7189)

8_ ARGAMASSA PARA INJEÇÃO TERÁ CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 600 kgf/m3

9_ CORTES AA, BB e CC VER DESENHO N° 03.

NOTAS	VALEC
	ARQUIVO TÉCNICO / EM / /
	☐ LIBERADO PARA EMISSÃO ☐ LIBERADO COM COMENTÁRIOS ☐ NÃO LIBERADO
	ASSINATURA / EM / /
	ESTE DOCUMENTO É DE TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO PROJETISTA.
	LIBERADO P/ EXECUÇÃO DA OBRA
	ASSINATURA / EM / /

DESENHOS DE REFERÊNCIA:

REV.	DATA	TIPO	POR	DESCRIÇÃO
1	22/02/10	B	[signature]	REVISÃO 01
0	09/02/10	B	[signature]	EMISSÃO INICIAL

EMISSÕES

TIPO DE EMISSÃO			
	(A) PRELIMINAR	(D) PARA COTAÇÃO	(G) CONFORME CONSTRUÍDO
	(B) PARA LIBERAÇÃO	(E) PARA CONSTRUÇÃO	(H) CANCELADO
	(C) PARA CONHECIMENTO	(F) CONFORME COMPRADO	( )

VALEC
ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

EF - 334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE - LESTE
TRECHO: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA)
SUBTRECHO: KM 803+645 (PONTE SOBRE O RIO SÃO FRANCISCO) AO KM 1146+709,903 (PONTE SOBRE O RIO DE CONTAS) – LOTE 3
SEGMENTO: KM 806+645 AO KM 968+430
LOTE 5F

ecoplan ENGENHARIA iso 9001

TÍTULO
PROJETO BÁSICO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
VIADUTO km 964 + 220,00m ao 964 + 520m
PLANTA GERAL 3ª PARTE

RESPONSÁVEL	DATA
PROJ: EDUARDO MICHELUCCI RODRIGUES – CREA/RS 11.015	22/02/10
DES: GIOVANE DE MORAES FERREIRA – CREA/RS 163.231	22/02/10
VER: CARLOS ALVES MEES – CREA/RS 42.657	22/02/10
APROVAÇÃO / RESP. TÉCNICO JORGE MESQUITA CREA/RJ-30.958-D	22/02/10

ESCALA		REV.
INDICADA	N° VALEC 80–DES–300G–11–7127	01
	N° PROJ. 80–DES–300G–11–0127	