



SE BELO MONTE
138/34,5KV – SÍTIO PIMENTAL
(CELPA / CCBM)

LAYER	COR	ESPESSURA
1-RED	BLACK	0.15
2-YEL	BLACK	0.20
3-GRE	BLACK	0.30
4-CYA	BLACK	0.15
5-BLU	BLACK	0.40
6-MAG	BLACK	0.15
7-WHI	BLACK	0.25
COLOR 8	BLACK	0.05
COLOR 9	BLACK	0.10
COLOR 10	RED	0.20
COLOR 11	ORANGE	0.20
COLOR 12	YELLOW	0.05
COLOR 13	GREEN	0.05
COLOR 14	BLACK	0.20
COLOR 140	CYAN	0.05

DESENHOS DE REFERÊNCIA

NOTAS

1. Estimativa feita considerando platagem das estruturas sobre dados topográficos aproximados provenientes do SRTM, livremente disponibilizados pela Norte Energia em conjunto com o levantamento de curvas de nível disponibilizados pelo Consórcio Construtor Belo Monte.
2. Foi utilizado o cabo condutor "CANTON", com uma família de estruturas fictícia.
3. O caminhamento não considera obstáculos naturais ou situações especiais, tais como travessias de rodovias, rios e linhas de transmissão, aeroportos e outros.
4. Temperatura de platagem: 60 °C
5. Esse estudo não deve ser utilizado para construção da linha.

TRABALHE COM FERRAMENTAS ADEQUADAS.
MANTENHA O LOCAL DE TRABALHO
LIMPO E ORGANIZADO.
NÃO SE ARRISQUE, USE CINTO DE SEGURANÇA.
USE EPI's (CAPACETE, BOTAS, LUVAS, ETC.).
OBEDEÇA A SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA É VIDA!

02				
01				
00	EMISSÃO INICIAL		27/07/2011	
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	DESENHO	VERIF.

 GERAL PARA O EMPREENDIMENTO	UHE BELO MONTE CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE		
	OBRA PRINCIPAL LT 34,5 KV SE BELO MONTE - SÍTIO PIMENTAL Planta com Locação de Estruturas		
DESENHO: JSS PROJETO: 27/07/2011 CONFERIDO: Rubens 27/07/2011	DESENHO N° GR-LT-EL-046	ESCALA 1:1000	REV. 00