ÁREA EXTERNA

UNIDADES 1 a 6

ÁREA DE MONTAGEM

ÁREA DE DESCARGA



CANAL DE FUGA

PLATAFORMA EL.97,50

EL.96,20

EL.96,20

EL.96,20

EL.95,44 (NA.MÁX.MÁX.)

WDR

WDR

WDR

SALA DE VENTILADORES

CITV

GALERIA ELÉTRICA EL.88,50

PISO EL.88,50

WDR

WDR

WDR

WOF

WDR

WDR

WDR

PISO EL.84,90

WDR

WDR

WDR

BEL-B-PM-FL-CAF-212-0001 (ÁGUA DE RESFRIAMENTO)

WDR

CENTRAL HIDRÁULICA DOS MANCAIS

WDR

CENTRAL HIDRÁULICA DO REGULADOR

WDR

OFICINA MECÂNICA

OFICINA ELÉTRICA

ETA

EBE

ALMOXARIFADO

GALERIA MECÂNICA EL.81,30

PISO EL.81,30

WDR

WDR

WDR

WDR

WDR

WDR

WDR

WDR

PISO EL.80,14

WOF

WDR

WOF

VH-WOF

VR-WOF

DRENO

PI WDR

VH-WDR

VR-WDR

DRENO

BEL-B-PM-FL-CAF-216-0001 (ÁGUA DE SERVIÇO) (TÍPICO)

PI WDR

VB-WDR

VR-WDR

DRENO

M

PI WDR

VB-WDR

VR-WDR

DRENO

M

PI WDR

VB-WDR

VR-WDR

DRENO

M

INDICADOR/ CONTROLADOR

LAHH WDR 04

LAH WDR 04

LAL WDR 04

LTI WDR 01

LS WDR 01

LS WDR 02

LS WDR 03

LS WDR 04

PISO EL.75,90

BB-WDR-01

BB-WDR-02

BB-WDR-03

WDR

BB-WOF-01

CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO

WDR

BEL-B-PM-FL-CAF-211-0001 (VAI PARA O POÇO DE ESGOTAMENTO)

LAHH

LAH

LIGA BOMBA 3 (RESERVA)

LIGA BOMBA 2 (APOIO)

LIGA BOMBA 1 (PRINCIPAL)

DESLIGA BOMBAS 1, 2 e 3

LAL E DESLIGA BOMBAS

SDSC

PCL

GALERIA DE ACESSO AO POÇO DA TURBINA EL.64,38

WDR

WDR

EL.61,86

WDR

GALERIA DE DRENAGEM EL.60,34

WDR

EL.54,65

BB-WDR-04

EL.54,85

POÇO DE DRENAGEM

DESENHOS DE REFERÊNCIA:

BEL-B-GR-DE-GER-205-0001-GERAL-GERAL-PADRONIZAÇÃO MECÂNICA-SIMBOLOGIA PARA FLUXOGRAMA

BEL-B-GR-DE-GER-205-0002-GERAL-GERAL-PADRONIZAÇÃO MECÂNICA-NOMENCLATURA E CODIFICAÇÃO PARA FLUXOGRAMA

BEL-B-PM-FL-CAF-211-0001-SÍTIO PIMENTAL-CASA DE FORÇA-SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ENCHIMENTO-FLUXOGRAMA

BEL-B-PM-FL-CAF-212-0001-SÍTIO PIMENTAL-CASA DE FORÇA-SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO-FLUXOGRAMA

BEL-B-PM-FL-CAF-216-0001-SÍTIO PIMENTAL-CASA DE FORÇA-SISTEMA DE ÁGUA DE SERVIÇO-FLUXOGRAMA

NOTAS:

1 - ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.

nº	descrição	prep.	aprov.	data

REVISÕES

Intertechne ENGEVIX PCE Projetos e Consultorias de Engenharia

PROJETO:	INTERTECHNE:	ENGEVIX:	PCE:	NESA:
LCP/CAAP Elaborado	Monica Carvalho Gerente/Coordenador	Sérgio L. F. Capellão Gerente/Coordenador	Liberio Alves da Silva Gerente/Coordenador	
CAAP Verificado	Lourenço J. N. Babó CREA RJ-36084/D Responsável Técnico	Laílton Vieira Xavier CREA PR-18060/D Responsável Técnico	José Eduardo Moreira CREA RJ-21112/D Responsável Técnico	Diretor de Engenharia
PPB Supervisor	Paulo V. Reis Gerente Geral Consórcio Projetista		AGO/10 Data	Data

NORTE ENERGIA - NESA

UHE BELO MONTE

Título

SITIO PIMENTAL
CASA DE FORÇA
SISTEMA DE DRENAGEM
FLUXOGRAMA

Código do Documento	revisão
BEL-B-PM-FL-CAF-210-0001	0

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA - FORMATO ORIGINAL A1