



- NOTAS:**
- 1 - TODAS AS ELEVAÇÕES EM METROS, DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;
 - 2 - 5 SALAS DE BATERIAS, PARA CONJUNTO DAS UNIDADES: 1 A 4, 5 A 7, 8 A 10, 11 A 14 E 15 A 18;
 - 3 - OS BEBEDOUROS SERÃO ABASTECIDOS COM ÁGUA MINERAL GARRAFA 20 L;
 - 4 - NÍVEL 1 - ALARME DE NÍVEL BAIXO
NÍVEL 2 - LIGA ETA
NÍVEL 3 - DESLIGA ETA
NÍVEL 4 - ALARME DE NÍVEL ALTO
 - 5 - OS SANITÁRIOS DA UNIDADE 10 SÃO ALIMENTADOS PELO RESERVATÓRIO ELEVADO DO BLOCO CENTRAL.
 - 6 - PAINÉIS ELÉTRICOS:
QDC - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS
PCL - PAINEL DE COMANDO LOCAL
SDSC - SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE

- REFERÊNCIAS:**
- BEL-B-GR-DE-GER-205-0001 - GERAL - GERAL - PADRONIZAÇÃO MECÂNICA - SIMBOLOGIA PARA FLUXOGRAMA;
 - BEL-B-GR-DE-GER-205-0002 - GERAL - GERAL - PADRONIZAÇÃO MECÂNICA - NOMENCLATURA E CODIFICAÇÃO PARA FLUXOGRAMA;
 - BEL-B-BM-FL-CAF-216-0001 - SÍTIO BELO MONTE - CASA DE FORÇA - SISTEMA DE ÁGUA DE SERVIÇO - FLUXOGRAMA;
 - BEL-B-BM-FL-CAF-210-0001 - SÍTIO BELO MONTE - CASA DE FORÇA - SISTEMA DE DRENAGEM - FLUXOGRAMA.

nº	descrição	prep.	aprov.	data
REVISÕES				

Inter technne		ENGEVIX		PCE	
Projetos e Consultorias de Engenharia					
PROJETO:	INTERTECHNE:	ENGEVIX:	PCE:	NESA:	
PRAC	Monica Carvalho	Sérgio L. F. Capellão	Liberio Alves da Silva		
Elaborado	Gerente/Coordenador	Gerente/Coordenador	Gerente/Coordenador		
MLW	Lourenço J. N. Babá	Lailton Vieira Xavier	José Eduardo Moreira		
Verificado	CREA RJ-36084/D	CREA PR-18060/D	CREA RJ-21112/D		
KEF	Paulo V. Reis				
Supervisor	Gerente Geral	Coordenador	Projelista	Jul/10	Data

NORTE ENERGIA - NESA

UHE BELO MONTE

SÍTIO BELO MONTE
CASA DE FORÇA
SISTEMA DE ÁGUA TRATADA
FLUXOGRAMA

Código do Documento: **BEL-B-BM-FL-CAF-214-0002** revisão: **0**