



- NOTAS:**
- 1 - TODAS AS ELEVAÇÕES EM METROS, DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;
 - 2 - 2 SALAS DE COMPRESSORES DE AR, SENDO 2 CENTRAIS DE COMPRESSÃO POR SALA;
 - 3 - 1 SALA PARA CADA 2 UNIDADES, SENDO QUE A SALA DE VÁLVULAS DE ESGOTAMENTO FICA ENTRE AS UNIDADES;
 - 4 - PARA SALA DO GERADOR DIESEL DE EMERGÊNCIA;
 - 5 - 5 SALAS DE BATERIAS, PARA CONJUNTO DAS UNIDADES: 1 A 4, 5 A 7, 8 A 10, 11 A 14 E 15 A 18;
 - 6 - 1 SALA PARA CADA 2 UNIDADES.

REFERÊNCIAS:

BEL-B-GR-DE-GER-205-0001 - GERAL - GERAL - PADRONIZAÇÃO MECÂNICA - SIMBOLOGIA PARA FLUXOGRAMA;
 BEL-B-GR-DE-GER-205-0002 - GERAL - GERAL - PADRONIZAÇÃO MECÂNICA - NOMENCLATURA E CODIFICAÇÃO PARA FLUXOGRAMA;
 BEL-B-BM-FL-CAF-212-0001 - SÍTIO BELO MONTE - CASA DE FORÇA - SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO - FLUXOGRAMA;
 BEL-B-BM-FL-CAF-214-0001 - SÍTIO BELO MONTE - CASA DE FORÇA - SISTEMA DE ÁGUA TRATADA - FLUXOGRAMA;
 BEL-B-BM-FL-CAF-215-0001 - SÍTIO BELO MONTE - CASA DE FORÇA - SISTEMA DE SEPARAÇÃO ÁGUA-ÓLEO ISOLANTE - FLUXOGRAMA;
 BEL-B-BM-FL-CAF-217-0001 - SÍTIO BELO MONTE - CASA DE FORÇA - SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO - FLUXOGRAMA.

nº	descrição	prep.	aprov.	data
REVISÕES				

InterTechne		ENGEVIX		PCE	
Projetos e Consultorias de Engenharia					
PROJETO:	INTERTECHNE:	ENGEVIX:	PCE:	NESA:	
PRAC	Mônica Carvalho	Sérgio L. F. Capellão	Liberio Alves da Silva		
Elaborado	Gerente/Coordenador	Gerente/Coordenador	Gerente/Coordenador		
MLW	Laurenço J. N. Babá	Lailton Vieira Xavier	José Eduardo Moreira		
Verificado	CREA RJ-36084/D	CREA PR-18060/D	CREA RJ-21112/D		
KEF	Paulo V. Reis	Responsável Técnico	Responsável Técnico		
Supervisor	Gerente Geral	Coordenador	Projelista	Jul/10	Data

NORTE ENERGIA - NESA

UHE BELO MONTE

SÍTIO BELO MONTE
CASA DE FORÇA
SISTEMA DE ÁGUA DE SERVIÇO
FLUXOGRAMA

Código do Documento	BEL-B-BM-FL-CAF-216-0001	revisão	0
---------------------	---------------------------------	---------	----------