

DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa Solicitante: Consórcio Construtor Belo Monte

Endereço: Sítio Pimental

Nome do Solicitante: Sidinei Sembranel

DADOS REFERENTES A AMOSTRA
Identificação da amostra: ETE Lagoa – Entrada (Pimental)

Coordenadas UTM: Zona 22/N 9622048/E 0400879

Item Ensaiado: Efluente Sanitário

Hora da Amostragem: 07h40min

Condições climáticas no momento da Amostragem: Sol

Temp. ar: 26°C

Coletor (es): Murilo

Data da Coleta: 06/05/2013

Entrada no laboratório: 06/05/2013

Data da Elaboração do RSE: 20/05/2013

<i>Parâmetros Físico-Químicos</i>	<i>Unidade</i>	<i>Limite (VMP)</i>	<i>Resultados Analíticos</i>	<i>Branco analítico</i>	<i>LQ</i>	<i>Metodologia</i>
DBO	mg/L	NR	120,6	<0,1	0,1	SM21 5210 B
DQO	mg/L	NR	201,0	<1,0	1,0	SM21 5220 C
Fósforo Total	mg/L	NR	3,19	<0,001	0,001	SM21 4500-PE
Nitrato	mg/L	NR	12,5	<0,1	0,1	SM21 4500-NO ₃ ⁻ E
Nitrito	mg/L	NR	0,011	<0,001	0,001	SM21 4500-NO ₂ ⁻ A
Nitrogênio Amoniacal total	mg/L	NR	9,6	<0,01	0,01	SM21 4500-NH ₃ F
Nitrogênio total	mg/L	NR	22,911	<0,1	0,1	SM21 4500
Oxigênio Dissolvido	mg/L	NR	1,3	NR	0,1	SM21 4500-O C
pH	-	NR	8,8	NR	0,03	SM21 4500-H ⁺ B
Sólidos Totais	mg/L	NR	329,0	NR	NA	SM21 2540 D
Turbidez	NTU	NR	67,6	<0,1	0,1	SM21 2130 B
Temperatura	°C	NR	26,9	NR	NA	SM21 2550 B

<i>Parâmetros Bacteriológicos</i>	<i>Unidade</i>	<i>Limite</i>	<i>Resultados Analíticos</i>	<i>LQ</i>	<i>Metodologia</i>
Coliformes Totais	NMP/100mL	NR	>160,0 x 10⁷	1,8	SM21 9221 B
<i>Escherichia coli</i>	NMP/100mL	NR	21,0 x 10⁵	1,8	SM21 9221 B

	RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENSAIO	IDENTIFICAÇÃO RSE 1716/013	REVISÃO 00	FOLHA Nº 1/2
---	---	--------------------------------------	----------------------	------------------------

Notas:

VMP – Valor Máximo Permitido
VA = Virtualmente Ausente
NR = Não há referência.
NI = Não inferior.
NMP = Número Mais Provável
LQ = Limite de Quantificação
NA = Não Aplicável

Declaração de Conformidade.

Dados de efluente bruto não são referenciados em nenhuma Resolução.

Abrangência:

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

Data da realização das análises

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado.

Plano de Amostragem

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater).

Relação de Equipamentos utilizados e Certificados de Calibração.

Nitrato, Nitrito, Nitrogênio Amoniacal e Turbidez – Espectrofotômetro DR 2800 Hach – Certificação Nº 038967_01
pH e Temperatura – Sonda YSI 556 MPS – Certificação Nº 8243-00
Fósforo – Espectrofotômetro DR 2800 Hach – Certificação Nº 038967_01/ Auto Clave Phoenix AV-100 – Certificação Nº 04612/12
Oxigênio Dissolvido – Sonda YSI 556 MPS – Certificação Nº 8243-00
Coliformes Totais e *Escherichia coli* - Estufa de Cultura Bacteriológica – ESB1 – Certificação Nº LV 04604/12
DQO - Reator de DQO, Dry Block- MA 4004 – Certificação Nº 04600/12.
Incubadora B.O.D. Nova Ética 411/D – Certificação Nº LV 04603/12.

Referências

SM21 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 21ª ed. Washington: APHA, 2005.

Resolução CONAMA nº. 430, de 13 de Maio de 2011, artigo 21.

Procedimento Operacional Padrão

Revisores

Kátia Bittar Haddad
Juliana Machado do Couto Curti

Responsável Técnica

Juliana Machado do Couto Curti



Biól. M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti
Diretora Técnica - CRBio nº 30921
Goiânia, 20/05/2013