

### 3.1 PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA CONSTRUÇÃO

INDICADOR	META	PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	RESULTADO (MÉDIA MENSAL)
% de atendimento ao Cronograma de Vistorias de Pontos de Controle	Manter no mínimo 80% dos pontos de controle vistoriados.	Mensal	72%	80%	100%	82%	85%	84%
% de atendimento ao Cronograma de manutenção de limpeza.	Atingir valor mínimo de 85% de atendimento aos cronogramas de manutenção e limpeza.	Mensal	89%	92%	98%	100%	100%	96%
% de atendimento de laudos SATISFATÓRIO de Caixa SAO	Atingir no mínimo 90% dos laudos satisfatórios nas análises de efluentes nas caixas SAO.	Mensal	95%	100%	100%	100%	100%	99%
% de atendimento de laudos SATISFATÓRIO de bebedouros	Atingir no mínimo 95% de laudos satisfatórios de bebedouros no mês.	Mensal	95%	99%	97%	100%	98%	98%
% de realização de ações imediatas para laudos insatisfatórios de bebedouros	Realizar ações imediatas em 100% de todos os laudos insatisfatórios.		100%	100%	100%	100%	100%	100%
% de atendimento de laudos SATISFATÓRIO de ETAs	Atingir 95% de laudos satisfatórios nas ETAs	Mensal	95%	97%	100%	100%	100%	98%
% de realização de ações imediatas para laudos insatisfatórios de ETAs	Realizar ações imediatas em 100% de todos os laudos insatisfatórios - ETAs		100%	100%	100%	100%	100%	100%
% de avaliação de Laudos recebidos	Avaliação, pela coordenadora, de 100% dos laudos recebidos.	Mensal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
% de atendimento de laudos SATISFATÓRIO de ETEs	Atingir 95% de laudos satisfatórios nas ETEs	Mensal	-	-	-	-	100%	100%
% de realização de ações imediatas para laudos insatisfatórios de ETEs	Realizar ações imediatas em 100% de todos os laudos insatisfatórios - ETEs		-	-	-	-	100%	100%