



Porto Velho, 13 de outubro de 2009.
CE/ERO-242/2009.

À

Santo Antonio Energia

At: Engº Nelson Caproni Júnior

Porto velho - RO.

Ref.: SAE-DT.PV.046/2009..

Ass.: Aprovação de projeto para proteção das torres 226, 227 e 228 da LT 230 KV Porto Velho/Abunã.

Prezado Senhor,

Em atendimento a solicitação encaminhada através da carta em referência, informamos que após análise dos desenhos de proteção das bases das torres em lide, foram aprovados pela área técnica da Eletronorte de acordo com o proposto pela Santo Antonio Energia.

Na oportunidade, a área de Engenharia de Manutenção de Linhas de Transmissão da Eletronorte, solicita que sejam incorporados nos desenhos "estribos" (degraus metálicos fixos no concreto), nos quatros pés das torres para facilitar o trabalho dos eletrcistas nas futuras manutenções.

Atenciosamente,


Nelson Ognibene Milanesi
Gerente de Obras de Rondônia - ERO.