



Ofício nº. 073/2013 - IPHAN-RO

IPHAN/IPHAN-RO

01410.000240/2013-78

215/2013



806462

Porto Velho, 29 de abril de 2013.

A
SANTO ANTÔNIO ENERGIA
 Sr **RICARDO MÁRCIO MARTINS ALVES**
 Gerente de Sustentabilidade

Referência: Projeto Executivo de Arquitetura para a implantação do Museu da EFMM (TR 2) e do Centro de Memória dos Trabalhadores da EFMM (TR 7).

Prezado Senhor,

Segue abaixo as considerações sobre o projeto apresentado:

PRANCHA 01 – IMPLANTAÇÃO

Ok.

PRANCHA 02 – PLANTA BAIXA DO TÉRREO

As considerações serão colocadas quando tratar de cada bloco.

PRANCHA 03 – CORTES.

As considerações serão colocadas quando tratar de cada bloco.

PRANCHA 04 – FACHADA

As considerações serão colocadas quando tratar de cada bloco.

PRANCHA 05 – BLOCO 01 (APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO).

- Ver vaga para PNE nos vestiários.
- Como foram estabelecidos os ambientes que compõe o programa de necessidades?

PRANCHA 06 – BLOCO 02 (ÁREA TÉCNICA)

- Como foram estabelecidos os ambientes que compõe o programa de necessidades?

PRANCHA 07 – BLOCO 03 (CENTRO DE MEMÓRIA DOS TRABALHADORES DA EFMM)

- Será que é adequado utilizar a mesma tipologia dos outros volumes? O projeto museológico pede isso, mesmo sendo uma área destinada à exposição?

PRANCHA 08 – BLOCO 04 (BANHEIROS)

- Como o escritório fez o projeto de restauração, como pensaram a execução das redes de água e esgoto? Vão quebrar o piso executado na etapa de restauração?

S 215 0503 / 2013

**Ofício nº. 073/2013 - IPHAN-RO**

- O banheiro para PNE (feminino e masculino) parece não ter espaço para manobra. Insere uma circunferência, conforme a NBR 9050 para verificar as dimensões.
- O Corte JJ está espelhado. Verifica os demais cortes, inclusive nos outros blocos.
- Detalha aquela janela vaza em vidro. Ela não aparece nos detalhes de esquadrias.
- Por que foi utilizado um banheiro misto para PNE? Se retirá-lo, dá para aumentar os banheiros feminino e masculino e fazer um box nas dimensões adequadas e bem localizado.

PRANCHA 09 – DETALHAMENTO DE ÁREAS MOLHADAS

- Como será a alimentação da água para os vasos? Não é melhor utilizar caixa acoplada?
- Precisam colocar espelho.
- Detalhem todos os elementos que comporão os banheiros e as áreas molhadas (espelho, saboneteira, porta toalha ou secador de mãos, cabides, porta papel, barras) com cotas de altura e afastamento.
- Verificar as alturas nos banheiros de PNE. Acho que o lavatório está alto. Tem que ver, também, inclinação do espelho (10°), o porta papel e a saboneteira também parecem altos. Ver a instalação do porta toalhas.

PRANCHA 10 – DETALHES DE ÁREAS MOLHADAS

- Neste já aparece o vaso com caixa acoplada.
- Não tem vaga para PNE no vestiário. Tem que atender a todos.
- Detalhar todos os elementos que deverão ser instalados (espelho, saboneteira, porta toalha ou secador de mãos, cabides, porta papel, barras).

PRANCHA 11 – DETALHAMENTO DE ÁREAS MOLHADAS

- Prever acabamento boleado na saia (prever em todas as saias). É mais seguro e previne quebras também.

PRANCHA 12 – DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

- Como será aquele elemento vazado em vidro nos banheiros.

PRANCHAS 13 E 14 – ELEMENTOS DE VEDAÇÃO

- Foram utilizadas como referência imagens antigas que apresentava os tipos utilizados na época.
- Como haverá a distinguibilidade entre as estruturas antigas e novas?
- Qual serão as cores dos gradis?

Estamos à disposição para esclarecimentos.

Alberto Bertagna

Superintendente do IPHAN em Rondônia