



AMOSTRA NÚMERO:28539/2014

Dados do Cliente

Cliente: Furnas Centrais Elétricas S.A.

Dados da Amostra

Material: Água in natura
Ponto de Coleta: PRB-CEDAE

Temp.amb.no local °C: 34,50
Temp.amostra no local °C: 25,97
Chuvvas: ---
Coletor da Amostra: Aqualit

Data da Coleta: 21/11/14 11:21
Data entrada laboratório: 22/11/14 09:00

Parâmetros	Resultados	Unidade	LQ	Resolução CONAMA 357	Método	Data de Análise
Condutividade	89,00	µS/cm	0,1	---	SMWW 2510B	22/11/14
Demanda bioquímica de oxigênio (DBO5 dias a 20 °C)	4,79	mgO2/L	2,00	até 5 mg/LO2	SMWW 5210B	22/11/14
Oxigênio dissolvido	4,37	mgO2/L	0,05	até 5,0mg/L O2	SMWW 4500-O C	22/11/14
pH	7,09	NA	1 a 13	entre 6 e 9.	SMWW 4500-H+ B	22/11/14
Turbidez	27,10	NTU	0,1	até 100 NTU	SMWW 2130B	22/11/14
Coliformes termotolerantes	1600,00	NMP/100 mL	1,8	até 1.000NMP/100mL	SMWW 9221E	22/11/14
Coliformes totais	2900,00	NMP/100 mL	1,8	---	SMWW 9221C	22/11/14

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

OBSERVAÇÕES

- 1 - Valor Máximo permitido de acordo com a Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005.

Plano de Amostragem:

Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Declaração da Incerteza de Medição

Nos arquivos da Gerência da Qualidade constam a incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2), que será disponibilizada sempre que solicitado pelo cliente.

Legenda:

LQ: Limite de quantificação do método;

VA: Virtualmente ausente.

**Análises realizadas em laboratórios terceirizados.

Responsabilidade Técnica:

Os ensaios foram realizados sob a responsabilidade técnica do profissional Wanderlei Elias Perez, CRF/GO nº 1250

Revisores:

Jean Luiz Mendes dos Santos
Lee Anderson Gomes Viana

Casparyo Paefeco da Silva

GOIÂNIA - GO: 12/02/2015

PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTES - OS RESULTADOS REFEREM-SE EXCLUSIVAMENTE ÀS AMOSTRAS ANALISADAS