

Data de Publicação: 16/03/2017 11:49

Identificação Conta	
Cliente: AHE Simplício - Queda Única	CNPJ/CPF: 23.274.194/0001-19
Contato: Paulo Roberto Brum	Telefone: 21 2528-3263
Endereço: Rio Paraíba do Sul - Zona Rural - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil	

Nº Amostra: 3536-1/2017.0 - PRB80 Água superficial TVR a jusante da cidade de Sapucaia Latitude (sul)-21 59 27,01 Longitude (oeste)-42 54 34,97

Tipo de Amostra: Água Superficial	
Data Coleta: 22/02/2017 09:58	Data Recebimento: 23/02/2017 09:00
Chuvvas nas últimas 24 horas: Não	Condição do Tempo: Ensolarado

Resultados Analíticos

Coleta					
Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Condutividade Elétrica de Campo	73,00 µS/cm	-	0,7	SM 2510 B	22/02/2017
Oxigênio Dissolvido (OD) de Campo	7,0 mg/L	>5,0 mg/L	0,3	SM 4500 O-C	22/02/2017
pH de campo	5,93	6,0 a 9,0	0,1	SM 4500 H+- B	22/02/2017
Temperatura Ambiente de Campo	32,80 °C	-	0,01	SM 2550 B	22/02/2017
Temperatura Amostra de campo	28,31 °C	-	0,01	SM 2550 B	22/02/2017
Turbidez	25,60 NTU	100 NTU	0,21	SM 2130 B	22/02/2017

Laboratório Físico Químico

Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)	4,1 mg/L	5,0 mg/L	0,2	SM 5210 B	23/02/2017

Laboratório Microbiologia

Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Coliformes Termotolerantes	4,2 x 10 ⁺² NMP/100 mL	-	1,8	SM 9221 B,E	23/02/2017
Coliformes Totais	9,4 x 10 ⁺³ NMP/100 mL	-	1,8	SM 9221 B	23/02/2017

Especificações

CONAMA 357 - CLASSE II: CONAMA 357/05 CLASSE II: Trata das condições e padrões de lançamento de efluentes em águas superficiais, sendo classe 2: águas que podem ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e e) à aqüicultura e à atividade de pesca.

Interpretações

O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) **pH de campo** não atende(m) aos padrões especificados pela Resolução 357 (CONAMA 2005) Classe II.

Notas

Legenda

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012.

LQ: Limite de quantificação do método utilizado;

USP: United States Pharmacopeia

Unidades de Medida:


µS/cm: Microsiemens por Centímetro;


NMP/100 mL: Número Mais Provável em 100mL;

NTU: Unidade Nefelométrica de Turbidez;

- Os resultados apresentados referem-se tão somente às características próprias das respectivas amostras analisadas e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas anteriormente;
- A contestação dos resultados dos ensaios deverá ser formalizada no prazo de 15 dias após a emissão do relatório de ensaio.
- Amostragem realizada pela CONÁGUA seguindo às Normas Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012, referentes a coletas de amostras de água com base nas Instruções de Trabalho IT05.057(05), IT05.0589(09), IT05.059(07), IT05.060(08), IT05.102(16), IT05.109(09), IT05.117(06), IT05.119(04), IT05.160(06), IT05.177(04) e IN05.204(00).

Caroline Brandão


Stephania S. M. Honorato
Bióloga
CRBio: 087700/04D


Diogo Coelho Crispim
Eng. Químico
CRQ: 12300516

Chave de Validação: a3ccae917e314afeb7be1700e221305b

Data de Publicação: 16/03/2017 11:49

Identificação Conta	
Cliente: AHE Simplício - Queda Única	CNPJ/CPF: 23.274.194/0001-19
Contato: Paulo Roberto Brum	Telefone: 21 2528-3263
Endereço: Rio Paraíba do Sul - Zona Rural - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil	

Nº Amostra: 3536-1/2017.0 - PRB80 Água superficial TVR a jusante da cidade de Sapucaia Latitude (sul)-21 59 27,01 Longitude (oeste)-42 54 34,97	
Tipo de Amostra: Água Superficial	
Data Coleta: 22/02/2017 09:58	Data Recebimento: 23/02/2017 09:00
Chuvvas nas últimas 24 horas: Não	Condição do Tempo: Ensolarado

Resultados Analíticos

Coleta				
Análise	Resultado	LQ	Referência	Data Análise
Transparência de Campo	1,00 m	-	POP05.147	22/02/2017

Especificações

CONAMA 357 - CLASSE II: CONAMA 357/05 CLASSE II: Trata das condições e padrões de lançamento de efluentes em águas superficiais, sendo classe 2: águas que podem ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e e) à aqüicultura e à atividade de pesca.

Interpretações

O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) **pH de campo** não atende(m) aos padrões especificados pela Resolução 357 (CONAMA 2005) Classe II.


Notas


Legenda

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012.
LQ: Limite de quantificação do método utilizado;
USP: United States Pharmacopeia

- Os resultados apresentados referem-se tão somente às características próprias das respectivas amostras analisadas e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas anteriormente;
- A contestação dos resultados dos ensaios deverá ser formalizada no prazo de 15 dias após a emissão do relatório de ensaio.
- Amostragem realizada pela CONÁGUA seguindo às Normas Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012, referentes a coletas de amostras de água com base nas Instruções de Trabalho IT05.057(05), IT05.0589(09), IT05.059(07), IT05.060(08), IT05.102(16), IT05.109(09), IT05.117(06), IT05.119(04), IT05.160(06), IT05.177(04) e IN05.204(00).

Caroline Brandão


Stephania S. M. Honorato
 Bióloga
 CRBio: 087700/04D


Diogo Coelho Crispim
 Eng. Químico
 CRQ: 12300516

Chave de Validação: a3ccae917e314afeb7be1700e221305b