

Dados Referentes ao Contratante					
<b>Nome/Razão Social</b>	ECOLOGIC CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS AMBIENTAIS PROMISSÃO LTDA - EPP			<b>CNPJ/CPF</b>	11.458.622/0001-84
<b>Endereço</b>	R. João Francisco Coelho, 210 Sala 4-Centro-Promissão/SP				
<b>Contato</b>	Dra. Luciana A. Silva	<b>E-Mail</b>	dir.admjur@ecologicconsultoria.com.br	<b>Tel:</b>	11- 2649-0208 Cel 11-94511-5707

Dados Referentes à Amostra			
<b>Número da Amostra</b>	4675/2018	<b>Data e Hora do Recebimento</b>	28/01/2018 08:00

Dados Referentes à Coleta					
<b>Coletor</b>	Alexandre de Jesus Santos	<b>Data e Hora da Coleta</b>	27/01/2018 09:10		
<b>Identificação do Ponto</b>	CAL-20 - Fundo - 60 Metros				
<b>Tipo de Amostra</b>	Água Bruta	<b>Chuva</b>	Não	<b>Chuva nas últimas 24h</b>	Sim
<b>Método de amostragem</b>	Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras - 2011 Guia Nacional - CETESB; Collection and preservation of samples 1060 - SMEWW	<b>Plano de amostragem</b>	685/2018		

**Ensaio Realizados na Instalação do Cliente**

Parâmetro	Resultado	VR	Unidade	L.Q.	U	Método
Condutividade Elétrica	67,00	-	µS/cm	1,5	1,7	SMEWW 2510 B Ed. 22
Oxigênio Dissolvido	<LQ	> 5,00	mg/L	0,1	-	SMEWW 4550O-G Ed. 22
pH	6,69	6,00 - 9,00	UpH	2	0,033	ABNT 9251 1986
Temperatura da Amostra	20,92	-	°C	-	-	SMEWW 2550 B Ed. 22
Turbidez	9,82	100	NTU	0,1	1,2	SMEWW 2130 B Ed. 22

**Ensaio realizados nas instalações da Controle Analítico**

DBO + DQO							
Parâmetro	Resultado	VR	Unidade	L.Q.	U	Método	Data de Realização
DBO	<LQ	5,00	mg/L	2	-	SMEWW 5210B Ed. 22	28/01/18 - 17:00
DQO	<LQ	-	mg/L	5	-	SMEWW 5220D Ed. 22	28/01/18 - 14:00

Metais Totais							
Parâmetro	Resultado	VR	Unidade	L.Q.	U	Método	Data de Realização
Cálcio total	3,37	-	mg/L	0,1	0,036	SMEWW 3120B Ed. 22	01/02/18 - 18:48
Fósforo total	0,101	0,05	mg/L	0,005	0,00062	SMEWW 3120B Ed. 22	01/02/18 - 18:48
Magnésio total	1,27	-	mg/L	0,025	0,0084	SMEWW 3120B Ed. 22	01/02/18 - 18:48
Potássio total	2,78	-	mg/L	0,025	0,014	SMEWW 3120B Ed. 22	01/02/18 - 18:48
Sílica total	7,36	-	mg/L	0,0535	0,091	SMEWW 4500 SiO2A Ed. 22	02/02/18 - 11:55
Sódio total	2,10	-	mg/L	0,025	0,021	SMEWW 3120B Ed. 22	01/02/18 - 18:48

Microbiológicos							
Parâmetro	Resultado	VR	Unidade	L.Q.	U	Método	Data de Realização
Coliformes Totais (quanti)	816,4	-	NMP/100 mL	1	0,24 log	SMEWW 9223 A e Ba.b. Ed. 22	28/01/18 - 08:30
<i>Escherichia coli</i> (quanti)	<1,0	-	NMP/100m L	1	0,24 log	SMEWW 9223 A e Ba.b. Ed. 22	28/01/18 - 08:30

Nitrogênio Total							
Parâmetro	Resultado	VR	Unidade	L.Q.	U	Método	Data de Realização
Nitrogênio Kjeldahl Total	<LQ	-	mg/L	2	-	SMEWW 4500 Norg C e D Ed. 22	09/02/18 - 08:32
Nitrogênio Nitrato	<LQ	10,0	mg/L	1	-	HACH 8039 Ed. 9ª	28/01/18 - 10:37
Nitrogênio Nitrito	<LQ	1,00	mg/L	0,1	-	HACH 8507 Ed. 10ª	28/01/18 - 16:11
Nitrogênio Total	<LQ	-	mg/L	2	-	SMEWW 4500N Ed. 22	09/02/18 - 08:33
Parâmetros Físico-Químicos							
Parâmetro	Resultado	VR	Unidade	L.Q.	U	Método	Data de Realização
Alcalinidade Total	17,1	-	mg/L	5	0,50	SMEWW 2320B Ed. 22	05/02/18 - 10:42
Amônia	<LQ	-	mg/L	0,06	-	SMEWW 4500 NH3 - F Ed. 22	05/02/18 - 17:38
Cianeto Total	<LQ	-	mg/L	0,005	-	SMEWW 4500 CN - E Ed. 22	07/02/18 - 16:09
Cloreto	7,05	250	mg/L	5	0,45	SMEWW 4500B Ed. 22	08/02/18 - 16:58
Óleos e Graxas	<LQ	-	mg/L	5	-	SMEWW 5520 D Ed. 22	08/02/18 - 10:56
Ortofosfato	0,10	-	mg/L	0,1	-	SMEWW 4500P Ed. 22	28/01/18 - 08:41
Sulfato Total	<LQ	250	mg/L	10	-	HACH 8051 Ed. 8ª	31/01/18 - 11:27
Sólidos Suspensos Voláteis							
Parâmetro	Resultado	VR	Unidade	L.Q.	U	Método	Data de Realização
Sólidos Suspensos Fixos	<LQ	-	mg/L	30	-	SMEWW 2540D e E Ed. 22	08/02/18 - 09:36
Sólidos Suspensos Totais	<LQ	-	mg/L	30	-	SMEWW 2540D e E Ed. 22	08/02/18 - 09:36
Sólidos Suspensos Voláteis	<LQ	-	mg/L	30	-	SMEWW 2540D e E Ed. 22	08/02/18 - 09:36
Fenóis, Clorofenóis e Nitrofenóis							
Parâmetro	Resultado	VR	Unidade	L.Q.	U	Método	Data de Realização
Fenol	<LQ	0,003	mg/L	0,00002	-	EPA 8270D 2007	08/02/18 - 09:03

Preparo de Amostra		
Parâmetro	Método	Data de Realização
Preparo de Amostra - Metais Digeri	SMEWW 3030A,B,D,E,F e G Ed. 22	30/01/2018 15:20
Preparo de Amostra - SVOC	EPA 8082A 2007	29/01/2018 10:43

Observações
<b>Fósforo total: Resolução CONAMA - 357 de 17 de Março de 2005 - Art. 15 - Águas Doces - Classe 2 - Limites para Fósforo Total: 0,03 mg/L (ambiente lêntico); 0,050 mg/L (ambiente intermediário e tributário de ambiente lêntico)</b>

Conclusão do Relatório
<b>As opiniões e interpretações expressas abaixo, não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.</b>
O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) <b>Fósforo total, Oxigênio Dissolvido</b> está(ão) em desacordo com o(s) limite(s) <b>Resolução CONAMA - 357 de 17 de Março de 2005 - Art. 15 - Águas Doces - Classe 2</b> , mas atende aos demais parâmetros analisados.

**Legendas**

( - ): Não Aplicável.

VR: Valor de Referência - Resolução CONAMA - 357 de 17 de Março de 2005 - Art. 15 - Águas Doces - Classe 2

L.Q.: Limite de Quantificação.

U: Incerteza expandida ( U ) baseada em uma incerteza padronizada combinada multiplicada por um fator de abrangência k = 2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%.

Emissão: 19/02/2018

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas.  
CETESB: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - 1993.  
EPA: Environmental Protection Agency - 2007.  
HACH: HACH - 10ª.  
HACH: HACH - 8ª.  
HACH: HACH - 9ª.  
SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

**Informações**

Os resultados apresentados neste documento possuem interpretação restrita e se aplicam somente à(s) amostra(s) analisada(s). Este relatório somente poderá ser reproduzido na íntegra, qualquer alteração ou reprodução parcial somente com autorização prévia por escrito do Laboratório.

**Código para verificação de autenticidade deste documento: 4E15F9058516D8054C0AF414959EE0CBBB235799**

Instruções para a verificação de autenticidade de documentos

- 1º - Acesse a página <http://relatoriодensaioѕ.controleanalitico.com.br>
- 2º - Clique na opção "Validar Laudo"
- 3º - Digite o número da Amostra juntamente com os últimos 6 dígitos de autenticidade
- 4º - Clique em Validar



Química Josy Rodrigues de Sousa  
CRQ IV-04262500  
Analista de Controle de Qualidade



Biólogo Francisco Prado Neto  
CRBio 82698-01-D  
Biólogo Líder