



Instituto de Saúde do Paraná  
LABORATÓRIO CENTRAL DO ESTADO  
Rua Ubaldino do Amaral, 545 - Alto da XV  
CEP: 80.060-190 - Curitiba - Paraná  
Fone: 41 264-4111 - Fax: 41 264-4448

Data: 18/02/2004

Hora: 07:48:11

Via : 1

**Laudo de Análise 40.00/2004**

Número do Protocolo : 040/04

Modalidade de Análise: ORIENTAÇÃO

Programa : ÁGUA

Nome do Produto: ÁGUA TRATADA

Quantidade Recebida: 1 FRASCO

Data de Fabricação: NÃO SE APLICA

Data de Validade: NÃO SE APLICA

Número do Lote: NÃO SE APLICA

Termo de Apreensão / Coleta da Amostra: FICHA DE IDENT. DE AMOSTRA DE ÁGUA Nº 03

Registro: NÃO SE APLICA

Fabricante: NÃO SE APLICA

País: BRASIL

Local de Coleta: SÃO JOÃO BATISTA - DOUTOR ULYSSES / PR

Requerente: 2ª R.S. - METROPOLITANA

Pessoa de Contato:

Documento: NÃO CONSTA

Data de Entrada: 14/01/2004

Descrição da Amostra: - AMOSTRA Nº: 03  
- TIPO DE ABASTECIMENTO: Município  
- DATA E HORÁRIO DA COLETA: 13/01/04 ÀS 14:55 H  
- DATA E HORÁRIO DE ENTRADA NO LABORATÓRIO: 14/01/04 ÀS 9:35H  
- TEOR DE CLORO: 0,0 mg/l ou ppm  
- OCORRÊNCIA DE CHUVAS NAS ÚLTIMAS 48 HORAS: SIM  
- PONTO DA COLETA/ORIGEM DA AMOSTRA: REDE PÚBLICA/CAV/HIDRÔM  
- AMOSTRADOR: Eliese  
- OBSERVAÇÕES: SAMAE



Instituto de Saúde do Paraná  
LABORATÓRIO CENTRAL DO ESTADO  
Rua Ubaldino do Amaral, 545 - Alto da XV  
CEP: 80.060-190 - Curitiba - Paraná  
Fone: 41 264-4111 - Fax: 41 264-4448

Data: 18/02/2004

Hora: 07:48:11

Via : 1

**Laudo de Análise 40.00/2004**

Unidade Analítica: MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS

Nome do Ensaio: CONTAGEM PADRÃO EM PLACA A 35°C  
Referência: PORTARIA 1469 DE 29/12/2000 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  
Valor de Referência: Máx 500 UFC/ml  
Resultado: 60 UFC / ml  
Conclusão: SATISFATÓRIO

Nome do Ensaio: NMP DE COLIFORMES TOTAIS  
Referência: PORTARIA 1469 DE 29/12/2000 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  
Valor de Referência: < 1,0NMP/100ml  
Resultado: Presença / 100 ml  
Conclusão: INSATISFATÓRIO

Nome do Ensaio: PESQUISA DE PSEUDOMONAS SPP  
Referência: PORTARIA 1469 DE 29/12/2000 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  
Valor de Referência: < 1,0NMP/100ml  
Resultado: Ausência / 100 ml  
Conclusão: SATISFATÓRIO

Nome do Ensaio: NMP de Escherichia coli  
Referência: PORTARIA 1469 DE 29/12/2000 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  
Resultado: Ausência / 100 ml  
Conclusão: SATISFATÓRIO



Instituto de Saúde do Paraná  
LABORATÓRIO CENTRAL DO ESTADO  
Rua Ubaldino do Amaral, 545 - Alto da XV  
CEP: 80.060-190 - Curitiba - Paraná  
Fone: 41 264-4111 - Fax: 41 264-4448

Data: 18/02/2004

Hora: 07:48:12

Via : 1

**Laudo de Análise 40.00/2004**

Observações:

Este laudo não possui valor legal e não pode ser utilizado em publicidade, propaganda ou para fins comerciais. Os resultados referem-se única e exclusivamente à amostra encaminhada pelo solicitante.

Conclusão: INSATISFATÓRIA

Complemento da Conclusão: A pesquisa de *Pseudomonas spp* foi realizada conforme recomendação do artigo 11, parágrafo 7º da Portaria 1469 de 29/12/2000, Ministério da Saúde.

Em, 18/02/2004

---

*Sonia Regina Wotkoski*

Sonia Regina Wotkoski  
CRF-9 nº 3759  
Chefe Div. Produtos  
LACEN-PR