


|                              |                      |                            |              |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| N° OPERAÇÃO DA ESTRUTURA     |                      |                            |              |
| PROGRESSIVA DA ESTRUTURA     |                      | 345009.16                  | 345120.27    |
| COMPRIMENTO DO VÃO           | 421.68               | 149.05                     | 111.11       |
| DISTÂNCIA ENTRE VERTICES (m) | MV22 - MV23 = 421.68 | NV 24 111.11               | MV 25 136.34 |
| NÚMERO DA ESTACA             |                      |                            |              |
| DISTÂNCIA PARCIAL            |                      |                            |              |
| COTA DO TERRENO              |                      | 370.10                     | 377.66       |
|                              |                      |                            | 387.83       |
| DISTÂNCIA PROGRESSIVA        |                      |                            |              |
| NATUREZA DA VEGETAÇÃO        |                      |                            |              |
| NATUREZA DO TERRENO          |                      | PASTO                      |              |
| MARCO DE CONCRETO            |                      | NV 24                      | MV 25        |
| MUNICÍPIO                    |                      |                            | JAURO        |
| ESTADO                       |                      |                            | MATO GROSSO  |
| PROPRIETÁRIO                 |                      | SR. JOSÉ LOPES DE ASSUNÇÃO |              |



- Convenções Cartográficas**
- EIXO DA LT.
  - PERFIL SECUNDÁRIO DIREITO
  - PERFIL SECUNDÁRIO ESQUERDO
  - APP ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

- NOTAS**
- 1- LINHA DE CIRCUITO DUPLO.
  - 2- CABO CONDUTOR 2 x CAA 795 MCM - TERN.
  - 3- LINHA PROJETADA COM 65°C DE TEMPERATURA P/O CABO CONDUTOR, CONDIÇÃO FINAL.
  - 4- FOI ADOTADA A DISTÂNCIA MÍNIMA CABO SOLO DE 7,5m.

**Articulação**

|                          |     |   |
|--------------------------|-----|---|
| ARTICULAÇÃO DO DOCUMENTO |     |   |
| 514                      | 515 | — |

**Elaboração Planta e Perfil**

Topografia

Projeto Executivo

ALTAIS BRASIL LTDA  
Cartografia e Urbanismo

LEME

**Escala Gráfica**

ESCALA HORIZONTAL 1:10.000

ESCALA VERTICAL 1:1.000

**Execução**

Ecology Brasil

Jauru Transmissora de Energia Ltda

**Projeto**

**ATENDIMENTO AS CONDICIONANTES LICENÇA PRÉVIA N°266/2008 LT 230 kv - VILHENA-RO / JAURU-MT**

**Título**

**PLANTA PERFIL**

Mapa nº 2315-00-ATC-DE-7001 | FI.515/515 | Rev.00 | Data Abril/2008