



PROPRIEDADE DO SR. AGENOR DOURADO FILHO
 ESCALA 1 : 1000

- LEGENDA**
- ETAPA LT'S OLINDINA-MORRO DO CHAPEU II C2 & C3 - 230KV - LEILÃO N° 002/2018 - LOTE 07/ STAGE LT'S OLINDINA-MORRO DO CHAPEU II C2 AND C3 - 230KV - AUCTION N°002/2018 - LOT 07
 - EIXOS DE REFERÊNCIA DA SUBESTAÇÃO
 - TUBO DRENO #0,20m, DECLIVIDADE 0,5%
 - TUBO CONCRETO DIÂMETRO INDICADO, DECLIVIDADE 0,5%
 - BOCA DE LOBO
 - CAIXA DE PASSAGEM
 - SAÍDA DOS RAMAIS (VAZÃO MÁX. ESTIMADA 80 L/s)
- NOTAS**
- 1- DIMENSÕES E DIÂMETROS EM METRO.
 - 2- A PARTIR DA SAÍDA, CONDUZIR A TUBULAÇÃO NO SENTIDO DO PONTO MAIS BAIXO DO TERRENO, E DEVERÁ SER ENCAMINHADA EM CURVA DE NÍVEL PARA EVITAR EROSIÕES. TODAS AS SAÍDAS POSSUIRÃO DISSIPADORES DE ENERGIA (ANTES DO DEFLÚVIO).
 - 3- A REDE DE DRENAGEM, COM VAZÃO MÁXIMA ESTIMADA 80 L/s, NÃO SERÁ INTERLIGADA À REDE EXISTENTE.
- DESENHOS DE REFERÊNCIA:**
 SF01818-SE-IC-C-DE-1001 - SE IRECE 230/69KV - ARRANJO DOS EQUIPAMENTOS - CORTE A-A

0A	12/06/19	OT 07/ STAGE LT'S OLINDINA-MORRO DO CHAPEU II C2 AND C3 - 230KV - AUCTION N°002/2018 - LOT 07	EBFB	EBFB	EBFB
Rev	Rev. Date	Modification	Created By	Verif. By	Approved By
Sterlite São Francisco Energia S.A.			ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ		
Approved By: _____ Date of Approv.: _____			ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ		
PWA SF01818-SE-IC-C-DE-1001			ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚ		
Created By	Verif. By	Approv. By	Date	Scale	Sheet
EBFB	EBFB	EBFB	28/09/18	1:1000	1/1
Technical Resp. _____			Drawing Number SF01818-SE-IC-C-DE-1001		
					Rev. 0A