



- LEGENDA/LEGEND:
- ETAPA LT OLINDINA-SAPEAÇU C1 - 500kV - LEILÃO N° 002/2018 - LOTE 07/
 - EIXOS DE REFERÊNCIA DA SUBESTAÇÃO
 - TUBO DRENO Ø0,20m, DECLIVIDADE 0,5%
 - TUBO CONCRETO DIÂMETRO INDICADO, DECLIVIDADE 0,5%
 - BOCA DE LOBO
 - CAIXA DE PASSAGEM
 - SAÍDA DOS RAMAIS (VAZÃO MÁX. ESTIMADA 380 L/s)

- NOTAS/NOTES:
- 1- COTAS EM MILÍMETRO / DIMENSIONS IN MILLIMETER.
 - 2- A PARTIR DA SAÍDA, CONDUZIR A TUBULAÇÃO NO SENTIDO DO PONTO MAIS BAIXO DO TERRENO, E DEVERÁ SER ENCAMINHADA EM CURVA DE NÍVEL PARA EVITAR EROSÕES. TODAS AS SAÍDAS POSSUÍRÃO DISSIPADORES DE ENERGIA (ANTES DO DEFLUÍO).
 - 3- A REDE DE DRENAGEM, COM VAZÃO MÁXIMA ESTIMADA 380 L/s, NÃO SERÁ INTERLIGADA À REDE EXISTENTE.

REFERÊNCIA/REFERENCES:
 SF01818-SE-SP-C-DE-1001 - SE SAPEAÇU 500/230kV - ARRANJO DOS EQUIPAMENTOS -

0A	13/06/19	OT 01010400000000000000	EBFB	EBFB	EBFB
Rev	Rev. Date	Modification	Created By	Verif. By	Approved By

Sterlite São Francisco Energia S.A.		ΟΥΡΟΥΝΟΥ ΟΥΡΟΥΝΟΥ ΟΥΡΟΥΝΟΥ ΣΟΣΗΛΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ LT 500kV PORTO SERGIPE - OLINDINA ΣΑΕ ΧΑΪΣΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ W ΣΑ/ΧΑΧΑ ΟΥΟΥΟΥΟΥΠΕΡ ΒΑΕΩΟ, ΔΟ		
Approved By	Date of Approval	ΟΥΟΥΟΥΟΟΟΟ W DRENAGEM - PLANTA		
SF01818-SE-SP-C-DE-1001		Date	Scale	Sheet
Created By	Verif. By	Approved By	24/09/18	1:750
EBFB	EBFB	EBFB		1/1
Technical Resp.		Drawing Number	SF01818-SE-SP-C-DE-1001	
				Rev. 0A

COR	QUANTIDADE	ESP.
DES.	CDR	ESP.
1	7	0,10
2	7	0,20
3	7	0,30
4	7	0,40
5	7	0,50
6	7	0,60
7	7	0,20
8	7	0,05
9	7	0,30
10	7	0,80
11	7	0,30
12	7	0,20
13	7	1,00
14	7	0,30
15	7	0,30
16	7	0,15