



- LEGENDA**
- EQUIPAMENTOS DE ALTA TENSÃO  
IDENTIFICAÇÃO:  
EXEMPLO:
- 7 89 K X 1
  - 7 → N° DE ORDEM (1)
  - 89 → SEÇÃO DO BAY EM QUE ESTÁ INSTALADO (X)
  - K → BAY CORRESPONDENTE (K)
  - X → IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO CONFORME NORMA ANSI (SECCIONADOR)
  - 1 → RELATIVO À TENSÃO (500kV)
- PR - PARA-RAIO
  - TC - TRANSFORMADOR DE CORRENTE
  - TPC - TRANSFORMADOR DE POTENCIAL CAPACITIVO
  - 52 - DISJUNTOR
  - 89 - SECCIONADOR
- SECCIONADOR MOTORIZADO
  - SECCIONADOR COM LÂMINA DE TERRA

- NOTAS:**
- 1 - QUANTIDADES DE EQUIPAMENTOS, QUANDO DIFERENTE DE UM (1), ESTÃO INDICADAS ENTRE PARENTÊSES.

CONTINUA VÃOS FUTUROS

<p><b>ATE XVI</b> ATE XVI Transmissora de Energia S.A.</p> <p>LEILÃO ANEEL 007/2012 - LOTE A SUBESTAÇÕES MIRACEMA-GILBUÉS II-BARREIRAS II-BOM JESUS DA LAPA II-IBICOARA-SAPEAÇU</p>				
<p><b>PROJETO BÁSICO</b></p> <p>ELAB. PMT    VERIF. LAX    APROV. ZT</p> <p>RESP. TÈC. CSF    N° CREA/RJ 1977101145    DATA 03/04/13    N° DOC. ATEXVI-SE-BA-304</p>		<p><b>SE BARREIRAS II</b></p> <p>DIAGRAMA UNIFILAR SIMPLIFICADO SETOR 500KV</p>		<p>ESCALA</p> <p>FOLHA 1/1</p> <p>REV. 0</p>