



LEGENDA

- EQUIPAMENTOS DE ALTA TENSÃO
IDENTIFICAÇÃO:
EXEMPLO:
- 7 89 K X 1
 - 7 - N° DE ORDEM (1)
 - 89 - SEÇÃO DO BAY EM QUE ESTÁ INSTALADO (X)
 - K - BAY CORRESPONDENTE (K)
 - X - IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO CONFORME NORMA ANSI (SECCIONADOR)
 - 1 - RELATIVO À TENSÃO (500kV)
- PR - PÁRA-RAIO
 - TC - TRANSFORMADOR DE CORRENTE
 - TPC - TRANSFORMADOR DE POTENCIAL CAPACITIVO
 - 52 - DISJUNTOR
 - 89 - SECCIONADOR
- SECCIONADOR MOTORIZADO
 - SECCIONADOR COM LÂMINA DE TERRA

NOTAS:

1 - QUANTIDADES DE EQUIPAMENTOS, QUANDO DIFERENTE DE UM (1), ESTÃO INDICADAS ENTRE PARENTÊSES.

<p>ATE XVI ATE XVI Transmissora de Energia S.A.</p> <p>LEILÃO ANEEL 007/2012 - LOTE A SUBESTAÇÕES MIRACEMA-GILBUÉS II-BARREIRAS II-BOM JESUS DA LAPA II-IBICOARA-SAPEAÇU</p>				
N°	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR
<p>PROJETO BÁSICO</p> <p>ELAB. PMT VERIF. LAX APROV. ZT</p> <p>RESP. TÈC. CSF N° CREA/RJ 197/101145 DATA 03/04/13 N° DOC. ATEXVI-SE-MI-300</p>			<p>SE MIRACEMA DIAGRAMA UNIFILAR SIMPLIFICADO SETOR 500KV</p>	
<p>ESCALA</p> <p>FOLHA 1/1</p> <p>REV. 0</p>				