



LEGENDA

- EQUIPAMENTOS DE ALTA TENSÃO
IDENTIFICAÇÃO:
EXEMPLO:
- 7 89 K X 1
 ↳ N° DE ORDEM (1)
 ↳ SEÇÃO DO BAY EM QUE ESTÁ INSTALADO (X)
 ↳ BAY CORRESPONDENTE (K)
 ↳ IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO CONFORME NORMA ANSI (SECCIONADOR)
 ↳ RELATIVO A TENSÃO (500kV)
- PR - PARA-RAIO
 TC - TRANSFORMADOR DE CORRENTE
 TPC - TRANSFORMADOR DE POTENCIAL CAPACITIVO
 BCS - BANCO DE CAPACITOR SÉRIE
 CE - COMPENSADOR ESTÁTICO
 52 - DISJUNTOR
 89 - SECCIONADOR
- SECCIONADOR MOTORIZADO
- SECCIONADOR COM LÂMINA DE TERRA

NOTAS:

1 - QUANTIDADES DE EQUIPAMENTOS, QUANDO DIFERENTE DE TRÊS (3), ESTÃO INDICADAS ENTRE PARÊNTESES.

ATE XXI		TRACTEBEL Engineering	
ATE XXI Transmissora de Energia S.A.		LEME	
PROJETO BÁSICO		LEILÃO ANEEL 001/2013 - LOTE I - PROJETO BÁSICO SUBESTAÇÕES XINGU - PARAUPEBAS - MIRACEMA - ITACAIUNAS	
ATEXXI-SE-IT-315		SUBESTAÇÃO ITACAIUNAS SETOR 500kV	
ELAB. NGM		DIAGRAMA UNIFILAR SIMPLIFICADO	
APROV. PMT		ESCALA S/ESCALA	
RESP. TEC. ERR		FOLHA 1/1	
N° CREA 9176/D		REV. A	
DATA 26/11/13		N° DOC. ATEXXI-SE-IT-315	