



LEGENDA

- EQUIPAMENTOS DE ALTA TENSÃO
IDENTIFICAÇÃO:
EXEMPLO:
- 7 89 K X 1
- 7 - N° DE ORDEM (1)
 - 89 - SEÇÃO DO BAY EM QUE ESTÁ INSTALADO (X)
 - K - BAY CORRESPONDENTE (K)
 - X - IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO CONFORME NORMA ANSI (SECCIONADOR)
 - 1 - RELATIVO À TENSÃO (500kV)
- PR - PARA-RAIO
TC - TRANSFORMADOR DE CORRENTE
TPC - TRANSFORMADOR DE POTENCIAL CAPACITIVO
52 - DISJUNTOR
89 - SECCIONADOR
- SECCIONADOR MOTORIZADO
 - SECCIONADOR COM LÂMINA DE TERRA

NOTAS:

1 - QUANTIDADES DE EQUIPAMENTOS, QUANDO DIFERENTE DE UM (1), ESTÃO INDICADAS ENTRE PARENTÊSES.

DESENHOS DE REFERÊNCIA:

ATEXVII-SE-AC-302 - SE AÇU III
DIAGRAMA UNIFILAR SIMPLIFICADO
SETOR 500KV

<p>ATE XVII ATE XVII Transmissora de Energia S.A.</p> <p>LEILÃO ANEEL 007/2012 - LOTE E SUBESTAÇÕES MILAGRES II - AÇU III</p>				
N°	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR
<p>SNC-LAVALIN Marte</p> <p>PROJETO BÁSICO</p>			<p>SE AÇU III DIAGRAMA UNIFILAR SIMPLIFICADO SETOR 230KV</p>	
ELAB.	VERIF.	APROV.	ESCALA	
PMT	SC	ZT	-	
RESP. TÈC.	N° CREA/RJ	DATA	N° DOC.	REV.
CSF	1977101145	09/04/13	ATEXVII-SE-AC-304	0
			FOLHA	1/1