

Monitoramento BTEX e TPH - Efluentes Industriais

Tabela - 4.27 Resultados analíticos dos parâmetros analisados semestralmente por laboratório terceiro

Ano: 2015

| Parâmetro | Unidade | VMP ⁽¹⁾ - CONAMA | Platô Aviso | | |
|-------------|---------|-----------------------------|-------------|------|------|
| | | 430/2011 | AV | AV-2 | AV-3 |
| Benzeno | µg/L | 1200 | 2 | 2 | 2 |
| Etilbenzeno | µg/L | 840 | 15,0 | 8,17 | 33 |
| m,p-Xilenos | µg/L | 1600 | 14,1 | 8,78 | 27,9 |
| o-Xileno | µg/L | 1600 | 20,6 | 13,4 | 39,8 |
| Tolueno | µg/L | 1200 | 10,7 | 4,4 | 13,6 |
| TPH Total | µg/L | * | 198 | 139 | 155 |

Legenda:

(1) Valor máximo permitido (VMP) - Resolução CONAMA 430/2011.

*: Parâmetro sem Padrão de Referência;

NA: Não Analisado;

<0,0087 - Concentração abaixo do limite de quantificação;

0,0087 - Concentração acima do limite de quantificação; e

0,0464 - Concentração acima do Padrão de Referência.