

Monitoramento BTEX e TPH - Efluentes Industriais**Tabela - 4.23 Resultados analíticos dos parâmetros analisados semestralmente por laboratório terceiro****Ano: 2015**

Parâmetro	Unidade	VMP ⁽¹⁾ - CONAMA	Platô Bela Cruz
		430/2011	BLC
Benzeno	µg/L	1200	2
Etilbenzeno	µg/L	840	14,8
m,p-Xilenos	µg/L	1600	13,9
o-Xileno	µg/L	1600	23,5
Tolueno	µg/L	1200	4,77
TPH Total	µg/L	*	3819

Legenda:

(1) Valor máximo permitido (VMP) - Resolução CONAMA 430/2011.

*: Parâmetro sem Padrão de Referência;

NA: Não Analisado;

<0,0087 - Concentração abaixo do limite de quantificação;

0,0087 - Concentração acima do limite de quantificação; e

0,0464 - Concentração acima do Padrão de Referência.