

RAZÃO SOCIAL: CONSÓRCIO CARAGUATATUBA
ENDEREÇO: Rodovia Caraguatuba-São Sebastião, s/nº - Km 05

MUNICÍPIO: Caraguatuba/SP

LO Nº 56812008
Mês: MAIO / 2010

Sistema: (X) ETE () SAO () Pluvial Limpo

Data	Hora	pH		Temperatura (Cº)		Vazão (m³/h)		VAZÃO DE OPERAÇÃO	VAZÃO PROJEITO	OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVAS
		ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA			
1/5/2010	08:00	7,33	7,29	25,2	26,9	7,92	10,44	10,44 m³/h	14 m³/h	
1/5/2010	12:00	7,21	7,3	29,5	30,4	12,96	10,44	10,44 m³/h	14 m³/h	
1/5/2010	15:00	7,14	7,22	30	32,4	7,92	10,44	10,44 m³/h	14 m³/h	
2/5/2010										DOMINGO
3/5/2010	08:39	7,3	7,31	26,3	27,3	7,92	10,44	10,44 m³/h	14 m³/h	
3/5/2010	11:50	7,21	7,18	27,5	28,9	12,96	10,44	10,44 m³/h	14 m³/h	
3/5/2010	17:50	7,31	7,39	26,6	27,1	7,92	10,44	10,44 m³/h	14 m³/h	
4/5/2010	08:39	7,3	7,31	26,3	27,3	7,92	10,44	10,44 m³/h	14 m³/h	
4/5/2010	11:50	7,21	7,18	27,5	28,9	12,96	10,44	10,44 m³/h	14 m³/h	
4/5/2010	17:50	7,31	7,39	26,6	27,1	7,92	10,44	10,44 m³/h	14 m³/h	
5/5/2010	08:00	7,1	7,16	26,5	27,1	7,92	10,44	10,44 m³/h	14 m³/h	
5/5/2010	12:20	7,16	7,2	28,1	29,9	12,96	10,44	10,44 m³/h	14 m³/h	
5/5/2010	16:00	7,19	7,22	27,1	28,6	7,92	10,44	10,44 m³/h	14 m³/h	
6/5/2010	06:00	7,33	7,31	25	25,4	7,92	10,44	10,44 m³/h	14 m³/h	
6/5/2010	10:30	7,3	7,32	26,8	28	12,96	10,44	10,44 m³/h	14 m³/h	
6/5/2010	13:45	7,28	7,19	29,1	30,2	7,92	10,44	10,44 m³/h	14 m³/h	
7/5/2010	09:00	7,21	7,29	28	29	7,92	10,44	10,44 m³/h	14 m³/h	
7/5/2010	14:00	7,25	7,31	28,3	29,9	12,96	10,44	10,44 m³/h	14 m³/h	
7/5/2010	17:45	7,16	7,18	28,9	30,6	7,92	10,44	10,44 m³/h	14 m³/h	
8/5/2010	07:45	7,33	7,38	25	27,2	7,92	10,44	10,44 m³/h	14 m³/h	
8/5/2010	11:25	7,41	7,46	26,8	28,1	10,44	10,44	10,44 m³/h	14 m³/h	
8/5/2010	15:20	7,26	7,31	29,1	28,3	7,92	10,44	10,44 m³/h	14 m³/h	

Nome do operador da ETE:

Declaro, sob as penas da Lei, a veracidade das informações constantes nesta planilha.

Assinatura do responsável técnico pela ETE:

Alexandre Gavioi

Alexandre Gavioi
Químico - OPO nº 0572279
Consórcio Caraguatuba

Em 01/06/2010

RAZÃO SOCIAL: CONSÓRCIO CARAGUATUTUBA

LO N° 568/2008

ENDEREÇO: Rodovia Caraguatutuba-São Sebastião, s/n° - Km 05

MUNICÍPIO: Caraguatutuba/SP

Mês: MAIO / 2010

Sistema: (X) ETE () SAO () Pluvial Limpo

Data	Hora	pH		Temperatura (C°)		Vazão (m³/h)		VAZÃO DE OPERAÇÃO	VAZÃO PROJEITO	OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVAS
		ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA			
9/5/2010										DOMINGO
10/5/2010	08:00	7,1	7,41	24,6	24,8	7,92	10,44	10,44 m³/h	14 m³/h	
10/5/2010	13:00	7,16	7,31	26,7	27,1	12,96	10,44	10,44 m³/h	14 m³/h	
10/5/2010	17:15	7,19	7,24	26	26,6	7,92	10,44	10,44 m³/h	14 m³/h	
11/5/2010	09:30	7,12	7,04	26,3	27	7,92	7,92	7,92 m³/h	14 m³/h	
11/5/2010	11:45	7,21	7,16	27,5	27,6	12,96	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
11/5/2010	17:40	7,31	7,2	26,6	27,1	7,92	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
12/5/2010	08:00	7,2	7,26	24	24,1	7,92	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
12/5/2010	12:55	7,1	7,06	25,2	25,4	12,96	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
12/5/2010	16:50	7,1	7,04	24,8	24,8	7,92	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
13/5/2010	07:45	7,1	7,26	26,5	27,1	7,92	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
13/5/2010	11:25	7,16	7,06	28,1	29,9	12,96	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
13/5/2010	17:25	7,19	7,04	27,1	28,6	7,92	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
14/5/2010	09:30	7,22	7,2	24,2	24,5	7,92	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
14/5/2010	13:30	7,25	7,29	26,1	26	12,96	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
14/5/2010	16:55	7,22	7,14	27,2	27,8	7,92	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
15/5/2010	09:00	7,21	7,29	28	29	7,92	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
15/5/2010	14:00	7,25	7,31	28,3	29,9	10,44	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
15/5/2010	17:45	7,16	7,18	28,9	30,6	7,92	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
16/5/2010										DOMINGO
17/5/2010	08:15	7,2	7,29	24	24,1	7,92	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	

Nome do operador da ETE:

Declaro, sob as penas da Lei, a veracidade das informações constantes nesta planilha.

Assinatura do responsável técnico pela ETE:

Nome:

Alexandre Gaviole

Alexandre Gaviole
Químico - CRQ nº 057279
Consórcio Caraguatutuba

Em: 01/06/2010

RAZÃO SOCIAL: CONSÓRCIO CARAGUATATUBA

LO Nº 568/2008

ENDEREÇO: Rodovia Caraguatatuba-São Sebastião, s/nº - Km 05

Mês: MAIO/2010

MUNICÍPIO: Caraguatatuba/SP

Sistema: (X) ETE () SAO () Pluvial Limpo

Data	Hora	pH		Temperatura (Cº)		Vazão (m³/h)		VAZÃO DE OPERAÇÃO	VAZÃO PROJEITO	OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVAS
		ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA			
17/5/2010	11:45	7,2	7,29	24	24,1	7,92	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
17/5/2010	17:20	7,1	7,21	25,2	25,4	7,92	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
18/5/2010	08:25	7,12	7,18	25,3	25,3	7,92	7,92	7,92 m³/h	14 m³/h	
18/5/2010	11:30	7,1	7,09	27,5	28	10,44	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
18/5/2010	16:00	7,1	7,06	26,6	26,8	7,92	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
19/5/2010	09:30	7	6,98	26	26,4	7,92	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
19/5/2010	11:45	7,1	7,01	26,6	27	10,44	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
19/5/2010	17:30	7	7,04	27	27,6	7,92	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
20/5/2010	08:55	7,1	7,36	24	24,3	7,92	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
20/5/2010	11:45	7,12	7,18	24,1	24,1	10,44	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
20/5/2010	17:30	7	7,13	24,2	24,4	7,92	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
21/5/2010	08:45	7,1	7,31	26,8	27,1	7,92	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
21/5/2010	11:15	7,13	7,28	28,3	28,4	12,96	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
21/5/2010	16:30	7,11	7,14	27,5	27,9	7,92	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
22/5/2010	09:00	7	7,31	26,8	27,1	7,92	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
22/5/2010	11:45	7,1	7,28	27	28,4	10,44	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
22/5/2010	15:30	7	7,14	27	27,9	7,92	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
23/5/2010				DOMINGO						
24/5/2010	07:45	7,13	7,21	25,1	25,6	7,92	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
24/5/2010	11:25	7,15	7,24	25	26,1	12,96	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
24/5/2010	16:30	7	7,18	26,8	27,4	7,92	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	

Nome do operador da ETE:

Declaro, sob as penas da Lei, a veracidade das informações constantes nesta planilha.

Assinatura do responsável técnico pela ETE:

Nome:

Alexandre Gavioili

Alexandre Gavioili
Químico CBO nº 057279
Consórcio Caraguatatuba

Em: 01/06/2010

RAZÃO SOCIAL: CONSÓRCIO CARAGUATATUBA
ENDEREÇO: Rodovia Caraguatatuba-São Sebastião, s/nº - Km 05

MUNICÍPIO: Caraguatatuba/SP

LO Nº 568/2008
Mês: MAIO/2010

Sistema: (X) ETE () SAO () Pluvial Limpo

Data	Hora	pH		Temperatura (Cº)		Vazão (m³/h)		VAZÃO DE OPERAÇÃO	VAZÃO PROJEITO	OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVAS
		ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA			
25/5/2010	07:55	7,23	7,39	25	25,2	7,92	7,92	7,92 m³/h	14 m³/h	
25/5/2010	12:00	7,1	7,24	26,5	26,8	10,44	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
25/5/2010	16:30	7,1	7,16	26,6	27,6	7,92	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
26/5/2010	08:40	7,1	7,24	25,6	26,1	7,92	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
26/5/2010	15:00	7,13	7,24	25	25,8	12,96	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
26/5/2010	17:50	7,11	7,19	25	25,1	7,92	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
27/5/2010	07:50	7,1	7,24	25	26,1	7,92	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
27/5/2010	11:50	7,12	7,21	25,2	25,8	10,44	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
27/5/2010	16:45	7	7,09	25	25,1	7,92	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
28/5/2010	08:15	7,19	7,31	26,8	27,1	7,92	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
28/5/2010	12:15	7,13	7,27	28,3	28,4	10,44	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
28/5/2010	15:45	7,11	7,19	27,5	27,9	7,92	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
29/5/2010	09:00	7	7,31	26,8	27,1	7,92	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
29/5/2010	11:45	7,1	7,28	27	28,4	10,44	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
29/5/2010	15:30	7	7,14	27	27,9	7,92	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
30/5/2010				DOMINGO						
31/5/2010	08:30	7,13	7,21	25,1	25,6	7,92	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
31/5/2010	12:20	7,11	7,14	25	26,1	12,96	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	
31/5/2010	16:30	7	7,11	26,8	27,4	7,92	7,92	10,44 m³/h	14 m³/h	

Nome do operador da ETE:

Declaro, sob as penas da Lei, a veracidade das informações constantes nesta planilha.

Assinatura do responsável Técnico pela ETE:

Nome:

Alexandre Gavioili

Alexandre Gavioili
Químico *CFM* nº 057279
Consórcio Caraguatatuba

Em 01/06/2010