

Acompanhamento da Implementação de Salvaguardas nas Plataformas dos Campos de Águas Rasas - Situação em Junho/2014 - Petrobras/UO-SEAL

Plataforma	Substituir os equipamentos corroidos	Identificar os equipamentos da plataforma	Calibrar os equipamentos da plataforma	Instalar célula de carga no guindaste da plataforma	Realizar desobstrução do sistema de drenagem	Prover local para instalação de coletores de resíduos	Identificar os coletores de resíduos e mantê-los em bom estado	Instalar sistema de detecção de óleo nos tanques sump	Instalar tricanizes nas chapas móveis da área de poços produtores de óleo	Realizar reparos nas tricanizes da plataforma	Desativar os sistemas de recebimento e abastecimento de diesel nas plataformas desabilitadas	Remover os sistemas fora de operação e sem previsão de retorno	Realizar tratamento de juntas flangeadas	Realizar pintura da plataforma	Implantar sistema de monitoração de corrosão de dutos	Realizar reparo no guindaste	Realizar reparo nas chapas dos pisos da plataforma	Implantar mecanismo de contenção para operação de esvaziamento do sump	Realizar reparo na Bomba de Combate à Incêndio garantindo condições operacionais.	Realizar teste hidrostático do mangote utilizado para abastecimento de óleo diesel	Realizar reparos na ETE de forma a garantir condições operacionais	Prover local adequado e realizar reparos no triturador de alimentos de forma a garantir condições operacionais	Implantar mecanismo para destinação em terra dos resíduos alimentares triturados	Prover local adequado para armazenamento de produtos químicos	Instalar mecanismo de contenção para a operação de abastecimento de diesel	Realizar reparos no guindaste de forma a evitar riscos de contaminação de óleo no mar	Realizar reparos no sistema de drenagem	Realizar reparos no sistema de tricanizes e contenção da plataforma	Realizar reparo na estrutura do SUMP	Prover sinalização da rede de combate a incêndio da plataforma	Realizar organização e ordenação da plataforma	Instalar sistema de drenagem e contenção direcionado para o tanque SUMP	% Realização			
PCB-01	Concluído	jun-14				set-14		jan-15	Concluído		Concluído	jun-15	Concluído	jun-14	jun-15			OP-AR																	36,4%	
PCB-02	Concluído	fev-15						jan-15	Concluído		Concluído	fev-16	fev-15	fev-15	fev-15																					11,1%
PCB-03	Concluído	dez-15						N/A	Concluído		Concluído	dez-15	Concluído	Concluído	N/A																				55,6%	
PCB-04	Concluído	fev-15	dez-14			set-14	set-14	fev-15	fev-15		Concluído	fev-16	fev-14	fev-14	jul-15				Concluído																15,4%	
PCM-01	Concluído	jul-14	jul-14	mar-14		set-14	set-14	fev-15	jul-14		Concluído	jul-15	jul-14	jul-14	out-14																				8,3%	
PCM-02	Concluído	jul-14	Concluído					mar-15	Concluído		Concluído	jun-15	Concluído	jul-14	out-14	Concluído	Concluído	OP-AR	Concluído																57,1%	
PCM-03	Concluído	ago-14	ago-14	set-14				mar-15	ago-14		Concluído	ago-15	ago-14	ago-14	nov-14			OP-AR	Concluído																16,7%	
PCM-04	Concluído	set-14	set-14	out-14		set-14	set-14	abr-15	set-14		Concluído	set-15	set-14	set-14	nov-14			OP-AR	Concluído																14,3%	
PCM-05	Concluído	ago-14	ago-14	ago-14	ago-14			jun-14	ago-14		Concluído	ago-15	ago-14	ago-14	dez-14																				9,1%	
PCM-06	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído		set-14		abr-15	Concluído		Concluído	mar-15	Concluído	Concluído	set-14																				58,3%	
PCM-07	Concluído	out-14	out-14	Concluído		set-14	set-14	mai-15	out-14		Concluído	out-15	out-14	out-14	dez-14				Concluído																23,1%	
PCM-08	Concluído	dez-14	dez-14	jan-15		set-14	set-14	mai-15	dez-14	dez-14	Concluído	dez-15	dez-14	dez-14	jan-15																				7,7%	
PCM-09	Concluído	Concluído	Concluído			set-14		mai-14	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	set-14							Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	SEG	Concluído									76,5%	
PCM-10	Concluído	dez-15	dez-15			set-14	set-14	N/A	dez-15		Concluído	dez-15	dez-15	dez-15	N/A			OP-AR								dez-15	dez-15							7,1%		
PDO-01	Concluído	set-14						set-14	set-14	set-14	Concluído	set-15	set-14	set-14	ago-14																				10,0%	
PDO-02	Concluído	dez-15						N/A	Em estudo		Concluído	dez-15	dez-15	dez-15	N/A																				10,0%	
PDO-03	Concluído							N/A	Em estudo		Concluído	dez-15	dez-15	dez-15	N/A																				12,5%	
PGA-01	Concluído							jul-14	Concluído		Concluído	Concluído	Concluído	jun-14	Concluído																				75,0%	
PGA-02	Concluído					set-14		nov-14	out-14		Concluído	out-15	out-14	out-14	Concluído											out-14	Concluído	out-14	15/10/2015						18,2%	
PGA-03	Concluído							dez-14	Concluído		Concluído	jul-15	Concluído	Concluído	Concluído																				75,0%	
PGA-04	Concluído							out-14	abr-15		Concluído	abr-16	Concluído	abr-15	Concluído																				37,5%	
PGA-05	Concluído							out-14	abr-15		Concluído	abr-16	Concluído	abr-15	Concluído																				33,3%	
PGA-07	Concluído					set-14	set-14	ago-14	Concluído		Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído																				76,9%
PGA-08	Concluído							nov-14	Em estudo		Concluído	fev-16	fev-15	fev-15	Concluído																				20,0%	
PRB-01	Concluído					set-14	set-14	N/A	dez-15		Concluído	dez-15	dez-15	dez-15	N/A			OP-AR																		9,1%
Total	40,0%	12,5%	40,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	28,0%	33,3%	100,0%	12,0%	40,0%	20,0%	28,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	37,5%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	31,1%