

PLANTA BAIXA/ CONVÉS INFERIOR E ESCADAS  
EL. 5.780  
ESC.: 1/50

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- DE-3236.01-1312-942-PRA-003 (PLANTA BAIXA - CONVÉS INTERMEDIÁRIO, INFERIOR, BOAT LANDING E ESTRUTURAS AUXILIARES (ESCADAS E PASSADICOS))


NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES E ELEVACOES EM MILIMETROS, EXCETO O INDICADO.
- 2 - SIMBOLOS E DESIGNACOES CONFORME NORMA PETROBRAS N-298.
- 3 - ESTE DOCUMENTO FOI ELABORADO A PARTIR DE LEVANTAMENTO EFETUADO 25/01/2012 A 27/01/2012, PELA PETROENG, CONFORME CONTRATO 2600.0070336.JL2.

LEGENDA

- CABO APARENTE SOBRE A PLATAFORMA FIXADO (PISO, PAREDE OU TETO)
- PROJETO PARA LAMPADA MISTA 500W A PROVA DE EXPLOSAO
- LUMINARIAS PARA LAMPADA MISTA 250W A PROVA DE EXPLOSAO
- CAIXA DE INTERLIGACAO
- CABO DESCE
- CABO SOBE

ELEVAÇÃO DE REFERENCIA



REV.	CONFORME CONSTRUÍDO	13/02/12	FILIFE	EVALDO	MAGNO
REV.	DESCRICO	DATA	EXEC.	VERF.	APROV.

AS INFORMACOES DESTE DOCUMENTO SAO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZACAO FORA DA SUA FINALIDADE FORMALIZADO PERTENCENTE A NORMA PETROBRAS N-381 REV. K

FIRMA CONTRATADA: PETROENG CONSULTORIA E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA  
RESP. TEC:1  
MAGNOLIA A. S. DE MELLO  
Nº ARQUIVO ELETRONICO: 81/DE-3236.01-1312-700-PRA-003-000  
Microsetor: N. 81/DE-3236.01-1312-700-PRA-003-000

ASP: TGP-3002/II  
RUBRICA:

**PETROBRAS** UO-SEAL/ENGP/EIPA

CLIENTE: UO-SEAL/ATP-SM

PROGRAMA: SA2538 - CM - AS BUILT - ETAPA (ASP TGP 9002/II - CM - AS BUILT - SERVIÇO DE ELETRICA)

AREA: PLATAFORMA DE CAMORIM (PCM II)

TITULO: DISTRIBUICAO DE FORÇA E ILUMINACAO CONVÉS INTERMEDIÁRIO E BOAT LANDING PLANTA

PROJ	TGP	EXEC	FILIFE	VERF	EVALDO	APROV	MAGNO
ESCALA:	1:50	COO. DOC:	DESENHO	COO. PROJ:	SA2538/II-3236-00-005	FOLHA:	01 de 01
CLASSIFICACAO:	CORPORATIVA	SIGLA:	UO-SEAL/ENGP/EIPA				

DATA: 13/02/12 Nº: DE-3236.01-1312-700-PRA-003