



DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

ET - SÍMBOLOS E ABREVIACÕES.

EQUIPAMENTOS			
TAG	DESCRIÇÃO	TIPO	CAPACIDADE
B-511501A/B (2x100%)	BOMBA DE ÁGUA DOCE PARA HELIPONTO	CENTRÍFUGA	(NOTA 7)
B-511502 (1x100%)	BOMBA DE ÁGUA PARA HELIPONTO	CENTRÍFUGA	(NOTA 6)
TQ-511501 (1x100%)	TANQUE DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DOCE	ESTRUTURAL	15 m ³
TQ-511502A/B (2x50%)	TANQUE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DOCE	P/ PROJ. EXEC.	1,0 m ³

- NOTAS GERAIS
- LADRÃO - RETORNO PARA O TANQUE DE ARMAZENAMENTO.
 - O SUPRIMENTO SERÁ EFETUADO POR BARCO DE APOIO.
 - CÓDIGO PARA DISTRIBUIÇÃO E COLETA DE UTILIDADES E FACILIDADES:
36 - OVERBOARD
 - ESTE BOCAL DEVERÁ SER POSICIONADO EM UMA ALTURA QUE GARANTA UM VOLUME ESTRATÉGICO DE 5m³ DE ÁGUA PARA O HELIPONTO.
 - A RESTRIÇÃO E A LINHA DE RECIRCULAÇÃO DA BOMBA DEVERÃO SER DIMENSIONADOS PARA GARANTIR UM FLUXO MÍNIMO, CONFORME DADOS DO FORNECEDOR DA BOMBA.
 - VAZÃO = 30m³/h + FLUXO MÍNIMO.
 - VAZÃO = 5m³/h + FLUXO MÍNIMO.
 - BOTOEIRA LOCALIZADA NO HELIPONTO.
 - CONEXÃO NA LINHA MÉDIA DA TUBULAÇÃO.

A	ALTERADO TIPO DAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO PARA GAVETA.	06NOV01	PAOLUCCI	REGINA	PAOLUCCI
0	ORIGINAL	05OUT01	PAOLUCCI	REGINA	PAOLUCCI
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PETROBRAS BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO.

pds-pld/v6 - f:\s2000\peroa\plataf-1\prc\de-365901-5115-944-ppc-101.a.pld

PETROBRAS **PETROBRAS** **PETROBRAS**

CLIENTE OU USUÁRIO: UN - ES / AT - PC

PROGRAMA DO PROJETO: DESENVOLVIMENTO DOS CAMPOS DE PERÓÁ-CANGÓÁ

ÁREA OU UNIDADE: PLATAFORMA PPER-01

TÍTULO: FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA SISTEMA DE ÁGUA DOCE

PROJ.	CENPES	DES.	EBP	VERIF.	REGINA	APROV.	PAOLUCCI
ESCALA	SEM ESCALA	FORM.	A1-841x594mm	CC	600623	FOLHA	01 de 01
DATA	05OUT01	Nº	DE-3659.01-5115-944-PPC-101				