VER DETALHE 2-2

LINHA DE RECALQUE

AP-FoFo 75mm

AP-PVC 100mm

AS-FoFo 300mm

VER DETALHE 1-1

E=491402.9347
N=8377756.3862

Reservatório Apoiado e Estação Elevatória de Água Tratada

E= 491617.9623
N= 8377592.1303

Ponto de captação de água de serviço BAMIN

AS-AC 200mm

VER DETALHE 1-1

AS-FoFo 200mm

AP-PVC 32mm

AS-FoFo 100mm

AP-PVC 32mm

VAI PARA O PIER

AS-FoFo 250mm

AP-PVC 75mm

AS-FoFo 100mm

AS-FoFo 200mm

AS-FoFo 200mm

AS-FoFo 250mm

AP-PVC 32mm

AS - FoFo 200mm

Ponto de fornecimento de água potável pela EMBASA BAMIN

E= 491463.1145
N= 8377207.0663

AP-AC 250mm

AS-FoFo 200mm

AS-FoFo 100mm

50

RIO ALMADA

VAI PARA REDE DE ÁGUA DE SERVIÇO

DETALHE 1-1
ESC.: 1/20

CORTE A-A
ESC.: 1/20

Ponto de fornecimento de água potável pela EMBASA
PORTO PÚBLICO
Vazão de implantação: 141 m³/dia
Vazão de operação: 164 m³/dia

E= 491296.8514
N= 8377477.7283

RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL 60m³

RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE INCÊNDIO 30m³

Detalhe 2-2

NOTAS

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

REV.	T.E.	DESCRIÇÃO	PROJ.	DES.	VER.	APR.	DATA
A	B	Alteração no carimbo		T.C.S.	A.M.G.	F.B.B.	04/12/24
0	B	Emissão Inicial		N.V.S.	A.M.G.	F.B.B.	23/10/24

REVISÕES

T.E.=TIPO DE EMISSÃO (A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAÇÃO (C) PARA COTAÇÃO (D) PARA CONHECIMENTO (E) PARA CONSTRUÇÃO (F) CONFORME CONTRATO (G) CANCELADO (S) CONFORME CONSTRUÍDO

BAHIA MINERAÇÃO

PROJCONSULT ENGENHARIA DE CONSULTORIA LTDA.

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA

LOCAL: PORTO SUL – ARATAGUA

Planta de situação do empreendimento (fase de operação – alimentação de água potável e industrial) – integrados (Tup Bamin e Yup Bahia)

ESCALA: INDICADA

Nº CONTRATADA: PC-7814-PB-122-CIV-0016-A

Nº BAMIN: 4000-T-350

REVISÃO: A

PC-7814-50014