



ITEM	DENOMINAÇÃO	MATERIAL	DN(mm)	QUANT
-	PARAFUSOS d=16mm L=80mm	AÇO GALV.	100	32
-	ARRUELAS	BORRACHA	100	04
-	PARAFUSOS d=20mm L=90mm	AÇO GALV.	250	12
-	ARRUELAS	BORRACHA	250	01
-	PARAFUSOS d=24mm L=100mm	AÇO GALV.	500	20
-	ARRUELAS	BORRACHA	500	01
07	TUBO DE PVC RÍGIDO JE VINILFORT L=6,00m	PVC	400	01
06	CURVA 90° COM FLANGES PN-10	FERRO DÓCTIL	100	04
05	EXTREMIDADE COM FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO PN-10	FERRO DÓCTIL	100	02
04	REGISTRO CUNHA DE BORRACHA COM FLANGES E CABEQOTE PN-10	FERRO DÓCTIL	250	01
03	EXTREMIDADE COM FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO PN-10	FERRO DÓCTIL	250	01
02	CURVA 90° COM FLANGES PN-10	FERRO DÓCTIL	500	01
01	EXTREMIDADE COM FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO PN-10	FERRO DÓCTIL	500	03

**RELAÇÃO DE PEÇAS**

**NOTAS:**  
 1 - DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METRO, DIÂMETROS EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.  
 2 - NAS EXTREMIDADES COM FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO, PARA VENTILAÇÃO CORTAR A PONTA FACENDO A LAJE, (COM EXCEÇÃO A PEÇA 1).

APROVADO  
  
 TPA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	DES.	VERIF.	APROV.
0	JUN./2014	EMISSION INICIAL	MARCELO	EDUARDO	EDUARDO

Folha: 01 de 01

Sistema: LOTE 3 - REGIÃO NORTE - SIAA DE PONTA DA TULHA  
 Projeto: ETA-TANQUE DE CONTATO - PLANTA BAIXA, CORTES E DETALHES  
 Localidade: ILHÉUS - BA

Responsáveis Por:	Assinatura:	Crea/NºART:	Data:	Escala:
Execução: MÂRCIA BARBOSA		17.509-D BA2011.094114	JUN./2014	Des. Número: P-286-ETA-13/TUL
Verificação: EDUARDO TOURINHO		15.995-D BA2011.052355	JUN./2014	Substituído Por:
Aprovação: EDUARDO TOURINHO		15.995-D BA2011.052355	JUN./2014	

