

**RELATÓRIO DE ANÁLISES PROTOCOLO N°.:13185/2008-1.1**

Solicitante: CONSULTORIA PAULISTA DE ESTUDOS AMB. LTDA  
Endereço: RUA HENRIQUE MONTEIRO, 90 13º ANDAR - SÃO PAULO - SP  
Identificação da Amostra: PA - 7 - SM (PROJETO 685)  
Data do Recebimento: 16/12/2008 ID Controle: ---  
Responsável pela Coleta: Cliente  
Local da Coleta: Porto de São Sebastião  
Hora da Coleta: 15:27  
Data da Coleta: 15/12/2008  
Condições no Recebimento: Refrigerada  
Quantidade de Amostra: 03 frascos

| Análises Físico-Químicas | UNIDADE | RESULTADO | M  |
|--------------------------|---------|-----------|----|
| DBO                      | mg/L    | 32        | 56 |
| DQO                      | mg/L    | 120       | 56 |

  

| Análises Microbiológicas | UNIDADE   | RESULTADO | M  |
|--------------------------|-----------|-----------|----|
| Coliformes Fecais        | UFC/100mL | Ausência  | 56 |
| Coliformes Totais        | UFC/100mL | 9         | 56 |

Notas: O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este relatório cancela e substitui o relatório N° 13185/2008-1.0

Legenda: UFC: Unidades Formadoras de Colônias

| M  | Metodologia   |
|----|---|
| 56 | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st Ed., 2005. |

São Paulo, 12 de janeiro de 2009

**Revisores**

Adriana Rodrigues Proença

CRBio 26739/01-D

Patrícia Oliveira Lage

CRMV-SP 14400

*Patrícia Oliveira Lage*  
Patrícia de Oliveira Lage  
CRMV-SP 14400

Certificado de Biossegurança (CQB) N° 0153/01 – DOU 14/11/01  
Credenciamento na Secretaria da Agricultura (SP) – DOE 01/08/98  
Credenciamento no Ministério da Agricultura – DOU 09/02/99  
Habilitado na ANVISA/REBLAS - ANALI 005 e ANALI 019  
Registro no Conselho Regional de Biologia: 012-1-1  
Registro no Conselho Regional de Química: 11115-F