

RELATÓRIO DOS EXTINTORES

OGEM Nº 2819

CLIENTE: TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A
ENDEREÇO: AV. LEITE RIBEIRO, 99 CEP. 89240-000
BAIRRO: CENTRO - SÃO FRANCISCO DO SUL/SC
CNPJ: 01.115.535/0001-70
INSC. EST.: 256.080.267
FONE: 3471-2194
CONTATO: GUILHERME
EMAIL: tecnodeseguranca@terminal.com.br



Nº DE ORDEM	Nº PATRIM	Nº CILINDRO	TIPO DO EXTINTOR	CAP. CARGA	VENCIMENTO DA CARGA	DATA DO TESTE	PROXIMO TESTE	LOCALIZAÇÃO
1		17525	CO2	4 KG	NOV.2011	2008	2013	ADM.2ºPISO SALA REUNIÃO
2		10005	CO2	4 KG	NOV.2011	2008	2013	ADM.2ºPISO CORREDOR
3		13791	CO2	6 KG	NOV.2011	2008	2013	ADM.2ºPISO SERVIDOR
4		4116	CO2	4 KG	NOV.2011	2008	2013	FINANCEIRO
5		39994	PQSP	4 KG	NOV.2011	2007	2012	RECEPÇÃO
6		1510	CO2	4 KG	NOV.2011	2008	2013	LOGISTICA
7		38895	PQSP	4 KG	NOV.2011	2008	2013	COZINHA ADM. CORRED.EXT. CENTRAL
8		1864	CO2	4 KG	NOV.2011	2008	2013	
9	19	36082	CO2	6 KG	AGOS.2012	2010	2015	REC.FEDERAL
10	13	39400	PQSP	4 KG	AGOS.2012	2007	2012	CRENCIAMENTO
11	9	94670	PQSP	4 KG	AGOS.2012	2010	2015	ENT.BALANÇA
12	10	83333	PQSP	4 KG	AGOS.2012	2010	2015	GAITE ENT.1
13	5	12949	PQSP	6 KG	AGOS.2012	2008	2013	AREA DESC.
14	36	21253	CO2	4 KG	AGOS.2012	2008	2013	UNID.SEGUR.
15		11707	PQSP	50 KG	NOV.2011	2007	2012	ARMAZÉM
16	16	35022	AGP	10 LTS	AGOS.2012	2009	2014	ARMAZÉM
17		55867	AGP	10 LTS	NOV.2011	2008	2013	ARMAZÉM
18		31672	AGP	10 LTS	NOV.2011	2006	2011	ARMAZÉM
19	8	97616	PQSP	4 KG	AGOS.2012	2010	2015	ARMAZÉM
20	1	51181	PQSP	6 KG	AGOS.2012	2008	2013	ARMAZÉM
21	18	45583	AGP	10 LTS	AGOS.2012	2009	2014	ARMAZÉM
22	15	46654	AGP	10 LTS	AGOS.2012	2009	2014	ARMAZÉM
23	35	1448	CO2	4 KG	AGOS.2012	2008	2013	ARMAZÉM
24	17	20274	AGP	10 LTS	AGOS.2012	2008	2013	ARMAZÉM
25	25	1235	CO2	6 KG	AGOS.2012	2007	2012	SUBST.SAÍDA
26		68689	PQSP	6 KG	JAN.2012	2011	2016	SUBST.SAÍDA
27	20	22739	CO2	6 KG	AGOS.2012	2008	2013	SAÍDA TESC-FDS
28	12	83693	PQSP	4 KG	AGOS.2012	2010	2015	GAITE SAÍDA
29		93994	PQSP	4 KG	AGOS.2012	2010	2015	GAITE SAÍDA
30		7284	AGP	10 LTS	JAN.2012	2007	2012	CONTEINER ARMAZÉM