



## **Monitoramento das Emissões Gasosas**

Salvador – BA



## TERMINAL PORTUÁRIO COTEGIPE S/A.



### **Equipe Técnica**

#### **Responsabilidade Técnica**

George Gaspari dos Santos,  
Engenheiro Civil, CREA nº 7573  
Gerente de Operações Portuárias

#### **Apoio Técnico**

Camila Campos Cordeiro  
Analista Ambiental

Jaqueline Cerqueira  
Auxiliar de Meio Ambiente



## TERMINAL PORTUÁRIO COTEGIPE S/A.



### SUMÁRIO

	Páginas
<b>1. APRESENTAÇÃO</b>	<b>138</b>
<b>1. OBJETIVO</b>	<b>138</b>
<b>2. GERADORES MONITORADOS</b>	<b>138</b>
<b>3. CONCLUSÃO</b>	<b>139</b>

## **1. APRESENTAÇÃO**

O monitoramento das Emissões Gasosas foi realizado nos geradores elétricos 01, 02, 03, 05 e 06, pela empresa Ambiente – Engenharia Ambiental e Laboratório Ltda no mês de julho de 2013, em pontos previamente definidos.

O monitoramento foi realizado com a utilização do analisador de gases com microprocessador TEMPEST – 100 fabricado pela Telegan Gás Monitoring Ltda, certificado pela BS EM ISSO 9002.

O gerador 04 não foi monitorado porque o mesmo encontrava-se desativado.

## **2. OBJETIVO**

Monitorar as emissões atmosféricas lançadas pelos: Geradores Elétricos 01, 02, 03, 05 e 06 pertencentes ao Terminal Portuário Cotegipe em cumprimento aos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA n° 382/06, anexo I.

## **3. GERADORES MONITORADOS**

Os geradores monitorados foram:

- Gerador 01
- Gerador 02
- Gerador 03
- Gerador 05
- Gerador 06



## TERMINAL PORTUÁRIO COTEGIPE S/A.



### 4. CONCLUSÃO

De acordo com os valores expostos nas tabelas, as emissões gasosas dos equipamentos avaliados pertencentes ao Terminal Portuário Cotegipe atenderam aos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA n° 382/06, Anexo I.