

BOLETIM DE RESULTADOS ANALÍTICOS

NÚMERO DOCUMENTO: 5970/13

DATA DE EMISSÃO: 13/11/2013

BP ENERGY DO BRASIL - LTDA

ENDEREÇO: Av. Atlântica, 1.130, 14th floor, Back Side - CEP: 22021-000 - Copacabana - Rio de Janeiro

CONTATO: Susanna Frankel

TELEFONE: (21) 2127-2562

E-MAIL: susanna.frankel@bp.com

INFORMAÇÕES GERAIS

Metodologia: Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater – 21ª Edition, 2005: 5520 G.

Responsável pela coleta: Cliente

Data de Recebimento das amostras: 05/11/2013

Estado de Preservação das amostras: Acidificadas (pH <2) e Refrigeradas

Unidade: FPSO POLVO

Período de Coleta: 28/10/2013 à 04/11/2013

Data de Finalização das Análises: 06/11/2013

FPSO POLVO

ID F.B.	PONTO DE AMOSTRAGEM	Nº.: AMOSTRA	DATA DA COLETA	HORA DA COLETA (hs)	RESULTADO (TOG)
760/13	Saída do Hidrociclone	2986	28/10/2013	14:00	6 mg/L
761/13		2987	29/10/2013	03:00	<5 mg/L
762/13		2988	29/10/2013	08:00	<5 mg/L
763/13		2989	29/10/2013	14:00	<5 mg/L
764/13		2990	30/10/2013	01:30	<5 mg/L
765/13		2991	30/10/2013	02:00	5 mg/L
766/13		2992	02/11/2013	15:10	<5 mg/L
767/13		2993	04/11/2013	02:40	<5 mg/L

L.A. FALCÃO BAUER LTDA

Centro Tecnológico de Controle de Qualidade

Raphael José Motta Marcelino

RAPHAEL JOSÉ MOTTA MARCELINO

Técnico Químico - CRQ N.º 034.275.51 - 3ª região

L.A. FALCÃO BAUER LTDA

Centro Tecnológico de Controle de Qualidade

José Torres Ribeiro

JOSÉ TORRES RIBEIRO

Químico - CRQ N.º 032.120.41 - 3ª região

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à amostra ensaiada. A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e, a sua utilização, para fins promocionais, depende de aprovação prévia;